

Označení/číslo Smlouvy na straně Objednatele: 733210021

Označení/číslo Smlouvy na straně Zhotovitele: P-21-058-000

Zakázka: Budova Roudnice n. L., Pod Katovnou č. p. 223, stanovení technických podmínek stavebních úprav

Datum: 2.2.2022

Zápis ze schůzky č. 1

- 1) Současný stav zdroje tepla – kotel na uhlí pro 2 budovy
- 2) Nový zdroj tepla: TČ vzduch - voda
- 3) Datové rozvody budou vedeny ze stávajícího rozvaděče
- 4) Nové elektro rozvody budou napojeny ze stávajícího rozvaděče
- 5) Dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace ústící do řeky
- 6) Stávající potrubí pro dešťovou kanalizaci vedoucí o řeky bude vyměněno
- 7) Bude zateplen strop z důvodu ekonomické optimalizace tepelného čerpadla

Návrh na příští schůzku: 14. – 18.3.2022

V pátek 11.3.2022 bude zaslána rozpracovanost PD

Jiří Šoltés