

**Doporučeně**

Vaše č. j.: 3410/22/014  
Naše č. j.: 2022/OUAlb/0818/JKu  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Jaroslav Kupka  
Spis. znak, skart. režim: 330.1, S/5 u  
V Albrechticích n. O. dne 08.07.2022

**Multiaqua, spol. s.r.o.****Veverkova 1343  
Hradec Králové 2  
50002**

**Věc: Vyjádření ke stavbě: Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,315, číslo stavby M17/056.**

Obec Albrechtice nad Orlicí (dále jen „obec“) Vám na základě Vaší žádosti číslo jednací 3410/22/014 ze dne 23.6.2022 sděluje následující:

K příjezdu ke stavbě budou užívány **pozemní komunikace** ve vlastnictví obce. Stavebník je povinen v průběhu stavby udržovat příjezdové komunikace ve sjízdném a čistém stavu. Pokud dojde k poškození komunikací následkem stavební činnosti, je stavebník povinen oznámit to obci, která stanoví způsob opravy. Opravu provede stavebník na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak.

Obec má v zájmovém prostoru podzemní vedení **dešťové kanalizace**, která je vyústěna do potoka. Trasa vedení je informativně zakreslena v přiložené situační mapce. Není vyloučeno, že se v zájmovém prostoru nachází funkční potrubí dešťové kanalizace, které není zdokumentováno v naší evidenci. Pokud bude v průběhu stavby takové potrubí nalezeno, oznámí to stavebník obci, kontaktní osoba je referent majetkové správy, Jaroslav Kupka, telefon 773 769 970. Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě funkčnosti.

V zájmovém prostoru se nacházejí dva **mosty** a jedna **lávka**, které jsou majetkem obce. Tato zařízení jsou informativně zakreslena v přiložené situační mapce. Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Je nám známo, že v části potoka nedaleko nátoky do řeky Orlice je torzo lávky. Tato lávka není majetkem obce a vlastník nám není znám.

V zájmovém prostoru se nachází podzemní **kabelové vedení elektřiny** v majetku obce. Trasa vedení je informativně zakreslena v přiložené situační mapce. Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě funkčnosti.


V zájmovém prostoru se nachází podzemní **vedení veřejného osvětlení**, které je majetkem obce. Vedení nebude stavbou přímo dotčeno, trasa vedení je informativně zakreslena v přiložené situační mapce. Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení **vodovodu**, který provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn., na kterou se obraťte s žádostí o vyjádření k této stavbě.

V zájmovém prostoru se nachází **stavba protipovodňových opatření**, která je majetkem Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na který se prosím obraťte s žádostí o vyjádření k této stavbě. Obec má část protipovodňových opatření ve výpůjčce, provozuje je a provádí jejich údržbu ve spolupráci s majitelem.

Z dosavadní praxe jsme zjistili, že u stavidlového objektu na přítoku přibližně v km 0,543 dochází k zanášení tohoto stavidla usazeninami z důvodu nedostatečného odtoku vody do koryta potoka. Prostor stavidla není možné z důvodu zvýšené hladiny v potoce ani čistit. Usazeniny znemožňují dovření stavidla, které má zabránit vniknutí povodňových vod do zástavby obce, což je vážný problém. Tento problém by pomohlo odstranit snížení dna v korytě potoka, aby se vyústění přítoku dostalo nad hladinu vody v potoce. Domníváme se, že spád potoka od tohoto místa přítoku k nátoku do řeky Orlice tuto úpravu umožňuje. Žádáme Vás proto, abyste tuto úpravu do projektu opravy koryta zahrnuli.

OBEČ ALBRECHTICE N. O.  
Na Výsluní 275  
517 22 Albrechtice n. Orl.  
IČO: 00579106 ①

  
Jaromír Kratěna  
starosta obce

Přílohy:

1. Situační mapka sítí obce.
2. Potvrzená situace stavby část 1 a část 2 (2 vyhotovení).