

















-  ROZVADĚČ
-  HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ
-  ZÁSUVKOVÝ ROZVADĚČ 400/230V
-  ZÁLOŽNÍ ZDROJ
-  TLAČÍTKO CENTRAL STOP
-  TLAČÍTKO TOTAL STOP
-  KABELOVÝ KANÁL V PODLAZE
-  KABELOVÝ DRÁTOVÝ ŽLAB
-  UZEMNĚNÍ MET V ROZVODNĚ (2x POSPOJENÝ PÁSEK FeZn30X4)
-  KABELOVÁ TRASA BĚŽNÉ PVC KABELY
-  KABELOVÁ TRASA KABELY B2ca,s1,d1 SPOLU S ÚLOŽNOU TRASOU P30-R
-  TRASA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ
-  TRASA DATOVÝCH KABELŮ NAPOJENÍ ROZVADĚČŮ NN
-  PODRUŽNÁ SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ
-  ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
-  ZVONEK

VYPRACOVAL:	Ing. Otakar CHRAMOSTA	<div><div>HAMAL</div><div>s.r.o.</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Otakar CHRAMOSTA		
INVESTOR:	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5		
AKCE:		FORMÁT:	A4
PB Plzeň – oprava elektroinstalace pro VHL		DATUM:	10/2023
		STUPEŇ:	DPS
		ZAK. ČÍSLO:	2327
		PROFESE:	Elektroinstalace
OBSAH:	SIL – LEGENDA	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		---	1-02