

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu s v souladu se směrnicí zadavatele č. S-5/2022,
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:	„Oprava střechy administrativní části objektu fyziologické stáje“
-------------------------------	--

Zadavatel:	Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Sídlo:	Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves
IČO:	00027014
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel
Číslo. jednací	VZ2023/Ř1390
Osoba zastupující zadavatele ve smyslu § 43 ZZVZ:	Aneta Alferi, advokátka, IČO: 07460414, ev. č. ČAK 18376 Adresa pro doručování: Hellichova 11b, Praha 1 – Malá Strana Telefon: +420 777 820 499
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	4 000 000, - Kč bez DPH

1. Dotazy uchazečů

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek níže uvedené dotazy uchazečů:

DOTAZ UCHAZEČE Č. 1

1/ V projektové dokumentaci je navržena nová krytina ze střešní PVC fólie. Přiložené detaily jsou však pro krytinu z asfaltových pásů, včetně odpovídajících klempířských prvků. To je pak i zahrnuto v Soupisu prací. Je však pravděpodobné, že klempířské prvky pro řešení detailů s PVC fólií budou odlišné. Žádáme tedy o dodání odpovídajících detailů a případnou úpravu klempířských prvků, včetně jejich zohlednění v Soupisu prací.

Ano, nedopatřením byly použity detaily s popisy pro asfaltové pásy. Budou použity klempířské prvky pro střešní PVC fólii.

2/ V detailu u okapu je znázorněno uvažované zateplení fasády, detail atiky však není pro zateplení fasády uzpůsoben - na štítech se tedy se zateplením fasády nepočítá?

Návrh oplechování atiky nepočítá s výhledovým zateplením štítu.

DOTAZ UCHAZEČE Č. 2

1/ V zadaném Soupisu prací je zřejmě malá výměra pro betonový ztužující věnec.

Ano, v rozpočtu je uvedeno cca 10 bm méně.

2/ Projektová dokumentace navrhuje úpravu u okapu pomocí březové překližky 21 mm, v Soupisu prací je však položka pro desky OSB 22 mm. Navíc je výměra počítána pro šíři 0,5 m, ale dle projektu min. 0,525 m (šíře XPS u okapu 0,3 + rozšíření pro uvažované zateplení fasády 0,225 m).

Ano, v rozpočtu je uvedena OSB deska, má být březová překližka (avšak může být použit i jiný materiál odpovídající svými vlastnostmi jako navrhovaná překližka), šířka 0,5 m v ideálním případě souhlasí, ale skutečné rozměry je nutno přizpůsobovat skutečnému stavu, který bude vyplývat z průběhu stavby (jedná se o opravu).

3/ V Soupisu prací zřejmě chybí položka pro klempířský prvek K3 - uzavírací plech úpravu u okapu.

Vzhledem k malému rozsahu svislé části a v jednoduché návaznosti na provedení na skoro vodorovné plochy byla v rozpočtu zvolena jako jedna položka.

4/ V Soupisu prací je nevhodně zvolená položka pro opravu stávající asf. krytiny (pol. č. 22) - je pro běžné natavení pásů, oprava krytiny je však náročnější a měla by být zahrnuta jinou položkou. V rámci stejné položky je i provedení asf. pásů na atikách - pro to by taky měla být použita jiná položka, nejedná se o přitavení vodorovné.

Ano, nedopatřením byly použity detaily s popisy pro asfaltové pásy. Budou použity klempířské prvky pro střešní PVC fólii.

DOTAZ UCHAZEČE Č. 3

Dle přiloženého výkazu výměr je z položek č.54 -56 patrné demontáž a montáž vzduchotechnických jednotek. Jedná se pouze o demontáž a zpětnou montáž původních jednotek na stejné místo? Bez jakéhokoliv doplňování či úprav jednotek?

Ano jedná se pouze o demontáž a zpětnou montáž původních jednotek na stejné místo.

2. Aktualizace příloh zadávací dokumentace

Vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na dotazy došlo k upřesnění příloh zadávací dokumentace, zadavatel uveřejňuje aktualizované verze dotčených dokumentů:

- Položkový rozpočet
- Klempířské tabulky
- Podrobnosti u dilatace
- Podrobnosti u okuapu
- Podrobnosti u atiky
- Podrobnosti u prostupu

3. Rozhodnutí zadavatele

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na výše uvedené dotazy rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty k podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do dne: 05.12.2023 09:45 hod.

V Praze dne 16.11.2023



za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Aneta Alferi, advokátka,

na základě plné moci