

Číslo vyjádření: **VYJ-2022-260**  
Vyřizuje: Radek Winiarski  
Datum: 05.05.2022

Čj. žadatele:

**AQUATIS a.s.**  
Botanická č.p. 834/56  
Veveří

[jiri.sedivy@aquatis.cz](mailto:jiri.sedivy@aquatis.cz)

## VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Účel vyjádření: sloučené územní a stavební řízení (Platnost vyjádření je 2 roky)  
Stavba/akce: **Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**  
Katastrální území: Domašov u Jeseníka  
Parcely: Viz přílohy  
Stavebník: **Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská, č.p. 3101/49, 70200**

## DOJDE K DOTČENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍPADNĚ ZÁJMŮ VAK

Ve vymezeném staveništi, případně v jeho blízkosti, se **NACHÁZÍ** vedení vodohospodářské infrastruktury (VHI) pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (VAK).

- Sítě jsou zakresleny v situaci VHI. SÍTĚ VHI JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Znění § 23 je uvedeno v příloze tohoto vyjádření.
- Upozorňujeme na uložení domovních přípojek VHI v zájmovém území. Domovní vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě a v evidenci VAK. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
- Upozorňujeme na možné uložení dešťové kanalizace v zájmovém území. Dešťová kanalizace není v majetku ani ve správě a v evidenci VAK.
- Upozorňujeme na možnou VHI v majetku jiných správců.

### Proti stavbě nemáme námitek, při splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Stavba bude prováděna v OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ VHI. Při dotčení sítí VHI s nově budovanou infrastrukturou požadujeme dodržování normy ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Požadujeme bezpodmínečné dodržování VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK, které jsou součástí tohoto vyjádření.
- Nesouhlasíme s vysazováním trvalých porostů v ochranném pásmu VHI v souladu s §23 (5) b) zákona 274/2001 Sb. v aktuálním znění.
- Oplocení v souběhu s VHI je možné pouze mimo ochranné pásmo VHI.
- Oplocení křižující VHI je možné pouze pod úhlem 45-90°, v šířce ochranného pásma bude oplocení rozebíratelné, bez podezdívky, nejbližší konstrukce základů sloupků bude 1 m vodorovně od líce VHI.
- Konstrukce zpevněných ploch a terénní úpravy nad VHI nesmí snížit nezáměrnou hloubku VHI.
- Při objednání vytyčení VHI v terénu před zahájením stavby, bude na terénu předem vyznačen průběh nové infrastruktury při každém souběhu v ochranném pásmu VHI a pro každé křížení s VHI.
- Křížení nové infrastruktury s VHI je možné pouze pod úhlem 45-90° s ručním výkopem.
- Odstup nové infrastruktury od líce těles kanalizačních šachet a ovládacích armatur vodovodu požadujeme dodržet min. 1 m.
- V místech vyprojektovaných protlaků požadujeme pomocí ručně kopané sody určit přesnou polohu a hloubku VHI a pomocí ŘÍZENÉHO PROTĚLU a umístit projektovanou infrastrukturu v souladu s normou ČSN 73 6005.
- **Odvedení dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je NEPŘÍPUSTNÉ.**
- POKUD SI STAVBA VYŽÁDÁ VÝŠKOVOU ÚPRAVU VODÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ, VÝŠKOVOU ÚPRAVU ZAŘÍZENÍ VHI PROVEDE VAK NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY STAVEBNÍKA, NA NÁKLADY STAVEBNÍKA.
- Stavebník předá po dokončení stavby geodetické zaměření realizované stavby zasahující do OP VHI, provedené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Geodetické zaměření bude předáno v digitální podobě (DGN).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545 e-mail: [info@vakjes.cz](mailto:info@vakjes.cz) bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČ: 651 38 066 ID DS: knccgujn  
www: [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

STAVBA BUDE PROVEDENA DLE PODMÍNEK TOHOTO VYJÁDŘENÍ A DLE PŘEDLOŽENÉ PD. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ODCHYLEK OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ TYTO BEZODKLADNĚ PROJEDNAT A POŽÁDAT O NOVÉ VYJÁDŘENÍ.

**PŘEVZETÍM VYJÁDŘENÍ SE ŽADATEL ZAVAZUJE SEZNÁMIT STAVEBNÍKA S CELÝM OBSAHEM VYJÁDŘENÍ. NEDODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V TOMTO VYJÁDŘENÍ ZAKLÁDÁ ODPOVĚDNOST STAVEBNÍKA ZA VZNIKLÉ ŠKODY.**

Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření VYJ-2022-260.

**Přílohy:**

1. Obecné podmínky (ObecnePodminky.pdf)
2. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (OP\_VR\_KS.pdf)
3. Dotčené parcely (DotceneParcely\_VYJ-2022-260.pdf)
4. Situace VHI (Mapa\_VYJ-2022-260.pdf, Vector\_VYJ-2022-260.dwg)
5. Situace stavby (SituaceStavby\_VYJ-2022-260.pdf)



**VAK**  
VODOVODY A KANALIZACE  
JESENICKÁ a.s.  
790 01 JESENÍK, TYRŠOVA 248  
**Robert Černý**  
technický ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545	e-mail: <a href="mailto:info@vakjes.cz">info@vakjes.cz</a>	bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	IČ: 651 38 066	ID DS: kncgujn
	www: <a href="http://www.vakjes.cz">www.vakjes.cz</a>	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	