

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky:	„Nové středisko chovu Slatiňany“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

V Kladrubech nad Labem dne 22.02.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Potřebujeme, prosím, ujasnit, zda se u modřínového obkladu jedná o hrubý obklad z katrovaných MD prken nebo zda jde o čistý obklad z hoblovaných MD prken. Z projektové dokumentace a z technických zpráv toto nelze vyčíst.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Na modřínovém obkladu fasády se předpokládá hoblování prken na pohledové straně.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky