

**MORAVA, VNOROVY – ZARAZICE – OPRAVA A ZPEVNĚNÍ L.B. HRÁZE -
podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek**

MěÚ Veselí nad Moravou – OŽP a ÚP – koordinované stanovisko

odpadové hospodářství:

Veškeré odpady, které vzniknou při provádění stavby, budou předány k dalšímu využití, popř. odstranění pouze oprávněným subjektům ve smyslu zákona o odpadech.

- Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, a dále doklady o využití, respektive odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru ŽPÚP před zahájením užívání stavby.

MěÚ Veselí nad Moravou - OŽP - VKP

- **Zahájení stavby bude zdejšímu úřadu (MěÚ Veselí nad Moravou – OŽP a ÚP) oznámeno písemně min. 48 hod. předem a budou zváni na kontrolní dny.**
- S podmínkami závazného stanoviska a souhlasu musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole)
- Případné změny v projektu či podrobnější dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

při realizaci projektu:

- V případě výskytu masivní migrace obojživelníků během výstavby, budou migrující jedinci vhodným technickým opatřením nasměrováni mimo dotčené plochy.
- Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do vodního přírodního prostředí a půdy. Na území VKP se zakazuje skladovat materiál zejména látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí. Taktéž není možná chemická likvidace plevelů.
- Pro přístup ke staveništi bude sloužit pouze dosud stávající cestní síť. Nebude zbytečně poježděno po okolí. Dotčené cestní síť a poškozené plochy budou po skončení prací uvedeny do původního stavu (kontrola bude provedena nejpozději při kolaudaci). Zatravnění porušených ploch bude provedeno za pomoci osiva s podílem autochtonních druhů kvetoucích bylin.
- Během stavebních prací je nutné dbát na omezování případného šíření plevelných či invazních druhů rostlin. V případě jejich výskytu je nutné jejich okamžité odstranění

MěÚ Veselí nad Moravou – odbor Stavební úřad – přechodná úprava provozu na pozemních

komunikacích

- Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle příslušných platných norem a TP 66 v reflexním provedení.
- Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu, přičemž na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky.
- Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
- Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- Dopravní značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky, pro které jsou určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Musí být zajištěna stabilita dopravních značek podkladními deskami, příp. vhodným ukotvením.
- Při realizaci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
- Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti s obcí Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy (vlastník dotčených místních komunikací na k.ú. Vnorovy) a městem Veselí nad Moravou, Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou (vlastník dotčených místních komunikací na k.ú. Zarazice).
- **Předpokládaný termín je od května 2022 do června 2023.** Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení před termínem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako termínu ukončení uzavírky, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnic uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad a Policii ČR, KŘP JMK, Územnímu odboru Hodonín, dopravnímu inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, Hodonín.
- Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále za včasné odstranění je Povodí Moravy, s.p., IČ 708 90 013,

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, kontaktní osoba Martin Knotek,
tel. 602549362.

- Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad, odbor Stavební úřad, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další dopravní značení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

VAK Hodonín

- 1. Požadujeme respektovat stávající **přiváděcí výtlačný vodovodní řad P2 z PE DN400 včetně šachet v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**, který se nachází na pozemku p.č. 2832/5 v k.ú. Zarazice, včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jedná se o dálkové vedení 1. kategorie - nadřazené.
- 2. Dále respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci nacházející se na pozemku p.č. 940/1 v k.ú. Vnorovy včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- 3. Obecně požadujeme respektovat ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - a) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- 4. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností.
- 5. Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
- 6. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Veselí n. Moravou - Vlastimil Lorenc**, ☎ **518 699 523**, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s.
- 7. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených RD.

- 8. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stávajících vodohospodářských sítí.
- 9. Poklopy na vodohospodářských sítí osadit do nivelety nově vybudovaných povrchů a zapravit je do konstrukce daného povrchu.
- 10. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz **provoz Veselí n. Moravou - Vlastimil Lorenc**, tel. **518 699 523** z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.

Archeologický ústav Brno

- Stavebník je dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučujeme stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací.

EG-D

- Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
- **3. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).**
- 4. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 5. Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN 22 kV! V ochranném pásmu nadzemního vedení – tj. ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče na každou stranu nesmí růst porosty více jak 3 m (volba vhodné dřeviny s maximální výškou vzrůstu). Po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV musí být zachován obslužný pás o šířce min. 3 m.
- 6. Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno ochranné pásmo venkovního vedení VN, včetně bezpečnostních tabulek. Toto označení musí být provedeno trvale po dobu trvání výše uvedené stavby nebo existence vedení VN.

- 7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.

Vytyčení kabelů VN, NN zajistí František Vlček, tel.: 518 612 050, mail: frantisek.vlcek@egd.cz.

- 10. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 11. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 12. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 13. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- 14. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- 15. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

- 16. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. **26140636**, s platností do 20.09.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 17. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- **18. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí - objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.**

OBEC VNOROVY

- Jelikož předpokládáme, že výjezd ze stavby bude probíhat po místní komunikaci v ul. Spinek, požadujeme provedení pasportu stavu komunikace před zahájením díla (foto, příp. video) a kontrolu po provedení díla za účasti zástupce obce.
- Pavel Chudík - místostarosta obce, tel. 518 309 542, 724 162 284

Ostatní podmínky viz vyjádření