



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2024/011737

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
08.03.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky: **VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí**

Identifikační údaje o zadavateli

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název | Povodí Labe, státní podnik |
| Sídlo | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| IČ | 70890005 |
| Druh zadávacího řízení | zakázka malého rozsahu na stavební práce |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

Odstavec Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje min. 1 osvědčení o plnění stavebních prací obdobného charakteru.

Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje realizaci zakázky, jejíž součástí byla instalace strojních nebo elektrických součástí vodních děl v min. finančním objemu 559 tis. Kč bez DPH.

Je požadováno dokladování prací pouze na vodních dílech, nebo je možné doložit kvalifikaci akcemi obdobného charakteru realizované v jiných odvětvích průmyslu (elektrárny, teplárny, spalovny)?

Částka 559 tis. Kč je striktně požadována pouze za jedno vodní dílo, nebo může být částka dosažena vícero akcemi? Navýšení této částky je oproti minulému roku 64tis. Kč.

Odpověď:

Zadavatel upravuje část zadávacích podmínek, konkrétně čl. 6. Požadavky na prokázání kvalifikace, Technická kvalifikace a to následovně:

Požadavek „Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje realizaci zakázky, jejíž součástí byla instalace strojních nebo elektrických součástí vodních děl v min. finančním objemu 559 tis. Kč bez DPH.“ **se ruší a nahrazuje se požadavkem** „**Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje realizaci zakázky, jejíž součástí byla instalace strojních nebo elektrických součástí vodních děl nebo byla zakázka součástí technologického celku v rámci strojní akce, za předpokladu, že potrubím protéká voda min. DN 900 a v prostředí s tlakem vody min. 160 kPa, v min. finančním objemu 559 tis. Kč bez DPH.**“

Je požadováno, aby částka představující finanční plnění na akci, která dokládá odbornou způsobilost, byla za jednu akci, nikoli aby se jednalo o součet více drobných akcí. Požadovaná částka je korektně pod 50% předpokládané hodnoty.

Dotaz 2:

Smlouva o dílo

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč.

Oproti předchozímu návrhu SoD došlo k navýšení pojistné částky 4x, což by znamenalo úpravu naší pojistné smlouvy pouze pro tuto konkrétní zakázku. Je možné částku upravit na 10mil. Kč?

Odpověď:

Požadovaná pojistná částka je s ohledem na charakter stavby, kdy by v průběhu prací v případě pochybení mohla vzniknout velká škoda, zcela úměrná. Zadavatel tento požadavek měnit nebude.

Dotaz 3:

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k rozsahu zadávacích podmínek a zajištění nabídek jednotlivých subdodavatelů prosíme o posunutí termínu podání nabídky na 26. 3. 2024 10:00.

Odpověď:

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.03.2024 do 09:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum: 26.03.2024
Hodina: 9:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html