



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PLa/2024/013988

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ  
21.03.2024

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky: **VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí**

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Na základě prohlídky místa plnění uskutečněné 21.03.2024 (11:00 – 12:00 hod) zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz 1:**

Rozvaděč RM1 – umístění na stávající podlahu nebo na jinou přídatnou konstrukci?

### **Odpověď:**

Řešení umístění nového rozvaděče RM1 nebude na podlaze, způsob montáže bude řešen shodně se stávajícím (nástěnná montáž).

### **Dotaz 2:**

Přívodní kabel do „malého rozvaděče“ MX1 – bude zachováno jeho zapojení do MX1 nebo může být MX1 využito pro nastavení napájecího kabelu do RM1 (pův.přívodní kabel je krátký pro přímé připojení do RM1)?

### **Odpověď:**

Rozvaděč MX1 bude zachován, přívodní kabel z MX1 do nového RM1 bude zachován – viz. PD.

### **Dotaz 3:**

Při realizaci – má být levá větev při realizaci v provozu, které pohony mají být napájeny (při výměně rozvaděče)? Z čeho / jak mají být ovládány?

### **Odpověď:**

Popis je uveden v PD v TZ PS01\_A.1, bod 2.8.

### **Dotaz 4:**

Napájení pro segmenty – v rámci akce mají být vyměněny za nové a jsou přerušeny v přechod. skříňce označení MX1.56 (v ručním záznamu popisováno jako P006) s přep. ochranou, odkud jsou

k servopohonům již nové kabely. Kabely z rozvaděče RM1 mají být taženy opět pouze k MX1.56 (nové vedení + skříňka MX1.56 bude zachována)?

**Odpověď:**

Předmětem výměny jsou silové kabely z rozvaděče RM1 do MX1.56.  
Rozvaděč Mx1.56 a silové kabely k servopohonům segmentů zůstávají stávající.

Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu  
*elektronicky podepsáno*

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**