

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX0209SLJ

Číslo jednací: MUZN 110973/2022

Ve Znojmě dne 5. 8. 2022

VZD INVEST s.r.o.
kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Věc: Vyjádření ke stavbě "Dobšice p. ř. km 7,930 - 8,177 Přímětice - úprava koryta - p.č. 1007/1 k.ú. Přímětice"

Projekt: VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, vyhotoveno – 7/2022

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Předložená dokumentace stavby řeší úpravu koryta vodního toku Dobšický potok, ř. km 7,930 – 8,177 (IDVT: 10200245). Navrženým řešením je stabilizace koryta pomocí kamenné rovnániny v některých částech s prolitím betonem. Nad opevněním bude stabilizace svahu řešena jutovými rohožemi a hydroosevem. Úprava toku je navržena na návrhový průtok $Q_5 = 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemůže vydat vyjádření podle ustanovení § 18 vodního zákona, neboť k záměru nebylo doloženo stanovisko správce povodí.

Na základě předložené dokumentace sdělujeme, že dle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona je stavba úpravy toku vodním dílem. Ke stavbě vodního díla je třeba stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. Náležitosti žádosti o toto povolení jsou předepsané v ust. § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme, na některé vady dokumentace: Šrafy ve výkresech neodpovídají legendě. Technická zpráva neobsahuje postup „rozepření kamenných zdí při realizaci“, která je zmiňována ve výkresu vzorových řezů. Souhrnná technická zpráva neobsahuje kapitulu B.9 Celkové vodohospodářské řešení, nikde v dokumentaci není uveden výpočet ani posouzení kapacity koryta před úpravou a po ní. A další.

Ing. Knoflíček

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, upozorňujeme, že vodní toky jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

K předloženému záměru je tedy nutné, vyžádat si závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. u příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je v konkrétním případě zdejší odbor ŽP MěÚ Znojmo.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je k tomuto záměru třeba požádat o závazné stanovisko. Žádost o závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství je

umístěna na www stránkách města Znojma – městský úřad – odbor životního prostředí – záložka tiskopisy (<https://www.znojmocity.cz/tiskopisy/ds-1047/p1=60306>).

V rámci žádosti o závazné stanovisko požadujeme dopracování problematiky odpadového hospodářství – tedy chybějící část PD (byť v rámci jiné části PD se uvádí odvoz cca 540 t na „skládku“) a dále uvedení do souladu i výčtů bilance zemních prací, kdy není reálné, aby výkopy byly 300 m³, násypy 100 m³, ale v součtu 300 m³ a ve výsledku se 300 m³ odvezlo na skládku... (v případě, že by násypy byly z jiného materiálu, tak nesouhlasí pouze součtování v části tabulky „násypy“, ale bylo by vhodné toto okomentovat)...

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin,

Bilance zemních prací						
stavební objekt / podobjekt	výkopy [m3]			násypy [m3]		
	humózní zemina	zemina	sediment	humózní zemina	zemina	sediment
SO 01 Úprava koryta	0	150	150	0	100	0
CELKEM	0	150	150	0	100	0
	300			300		

Přebytečná výkopová zemina a sediment v celkovém množství 300 m³ (540 t) bude odvezena na skládku.

Pozn.: to že stavba bude v rámci výkopků v přebytku je zřejmé z jednotlivých řezů.

Ing. Čurda, Ph.D.

Z hlediska ochrany ZPF:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění, v kompetenci odboru ŽP MěÚ Znojmo jako úřadu obce s rozšířenou působností, nemáme k předloženému připomínek.

V případě, že by byl sediment uložen na pozemky pod ochranou ZPF, je nutné podat místně příslušnému orgánu ochrany ZPF žádost o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu podle § 3a odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

Lenka Kočí

Ing. František HUŠEK, Ph.D
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo