



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
101	PROVOZ	176,325	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA
102	OVĽADACÍ MÍSTNOST	13,994	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Ozn. stávajících vyzdívek z cihel plných pálených
	Ozn. stávajících ŽB prefabrikovaných konstrukcí

POZNÁMKA:

- Veškeré rozměry ověřit na hrubé stavbě, odchylky konzultovat s projektantem

PZN1 v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30%
v m.č. 101 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30%
- 1/ Otučení vyduutých míst stěny do 30%, stropy do 30%, následné očištění vytlučených míst
- 2/ Penetrace + oprava vyduutých míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
- 3/ Očištění všech ploch od prachu + penetrace
- 4/ Aplikace lepicí stěrky s výztužnou tkaninou
- 5/ Penetrace podkladu
- 6/ Aplikace štukové omítky tl. 3mm
- 7/ Penetrace podkladu
- 8/ Výmalba disperzní malbou

PZN2 v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stěn do 30%
v m.č. 102 je předpoklad opravy vnitřních omítek stropů do 30%
- 1/ Otučení vyduutých míst stěny do 30%, stropy do 30%, následné očištění vytlučených míst
- 2/ Penetrace + oprava vyduutých míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
- 3/ Očištění všech ploch od prachu + penetrace
- 4/ Aplikace lepicí stěrky s výztužnou tkaninou
- 5/ Penetrace podkladu
- 6/ Aplikace štukové omítky tl. 3mm
- 7/ Penetrace podkladu
- 8/ Výmalba disperzní malbou

PZN3 Oprava venkovních omítek je předpokládána do 30%
- 1/ Otučení vyduutých míst vnějších omítek do 30%
- 2/ Omytí všech ploch tlakovou vodou
- 3/ Penetrace + oprava otlučených míst jádrovou omítkou tl. 30mm
- 4/ Penetrace + vyrovnaní podkladu lepicí stěrkou plno plošně
- 5/ Aplikace lepicí stěrky s výztužnou tkaninou
- 6/ Probarvená penetrace podkladu
- 7/ Silikonová omítka zrna 1,5mm
PZN3b Oprava venkovních omítek je předpokládána do 30% (povrch. úprava soklu)
- 1/ Otučení vyduutých míst vnějších omítek do 30%
- 2/ Omytí všech ploch tlakovou vodou
- 3/ Penetrace + oprava otlučených míst jádrovou omítkou tl. 30mm
- 4/ Penetrace + vyrovnaní podkladu lepicí stěrkou plno plošně
- 5/ Aplikace lepicí stěrky s výztužnou tkaninou
- 6/ Probarvená penetrace podkladu
- 7/ Marmolitová omítka zrna 1,5mm
Na jeřábové dráze opravit omítky do 10% (boční a spodní strana)
- 1/ Otučení vyduutých míst do 10%, následné očištění vytlučených míst
- 2/ Penetrace + oprava vyduutých míst jádrovou omítkou v tl. 20mm
- 3/ Očištění všech ploch od prachu + penetrace
- 4/ Aplikace lepicí stěrky s výztužnou tkaninou
- 5/ Penetrace podkladu
- 6/ Aplikace štukové omítky tl. 3mm
- 7/ Penetrace podkladu
- 8/ Výmalba disperzní malbou

PZN7 Před započatím všech prací bude nad strojeovými zhotoveno pomocné lešení, které bude ukončeno na úrovni 0,000, pomocné lešení s podlahou v celé ploše, podlahu opatřit geotextilií (300g/m2 s těsné přelepenými spoji + geotextilií přilepit k podlaze objektu na 0,000 (ochrana proti prachu), v místech stávajících žebříků do prohlubní bude zhotoven vlez!

PZN8 Očištění zábradlí po broušení + následný nátěr základní a finální barvou
Výška zábradlí 1,0m
24x sloupek Ø50mm
3x vodorovná tyč Ø50mm

PZN9 Očištění žebříků po broušení + následný nátěr základní a finální barvou
Výška žebříků 7,5m
Výška ochranného koše 5,5m
PZN10 Očištění lávky po broušení + následný nátěr základní a finální barvou (podlaha, zábradlí, nosná kce)
šířka lávky 1,0m - podlaha plech
zábradlí výšky 1,0m (7x sloupek Ø50mm, 3x vodorovná tyč Ø50mm)
nosná kce 7x l.č. 140 + 3x vzpěra Ø70mm
PZN11 Očištění jeř. dráhy po broušení + následný nátěr základní a finální barvou (podlaha, zábradlí, nosná kce)
2x l.č. 240 dl. 7,8m + 2x U.č. 200 dl. 1,6m
PZN12 očištění ocelových rámu po broušení z interieru a exteriuru + základní a finální nátěr
PZN13 Zabetonování okapového chodníku 500/500/100

(K) Ozn. klempířských výrobků - viz. výpis
(PL) Ozn. plastových výrobků - viz. výpis

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík	
Místo stavby:	k.ú. Tmava u Zlína	St. ú.	Slušovice	
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Formát: 4A4
Akce:	VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů (oprava omítek, střešního pláště)			Datum: 07/2019
Obsah:	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Strojovna regulačních uzávěrů Architektonicko - stavební část Výkresová část Půdorys 1NP - navržený stav			Stupeň: Udržovací práce
				Číslo zak.: 19KPS26
				Měřítko: Číslo výkresu:
				1:50 D.1.1.B.9