



Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Rokycanova 114  
Vysoké Mýto  
566 01 LITOMYŠLSKÉ PŘEDMĚSTÍ



D000000010206456509

NAŠE ZNAČKA  
001143475036

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 8. 2. 2024

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 7. 2. 2024 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely DPS.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Koldín vedené pod názvem „Skořenický potok, Koldín, oprava úpravy, ř. km 5,180 - 5,715“ se nachází zařízení **NN, VN, DTS** v našem majetku.

### S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- podle §46 energetického zákona č.458/2000\_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:
  - trafostanice TS má ochranné pásmo 10m od hrany půdorysu stanice
  - vedení VN má ochranné pásmo 7m na každou stranu od krajního vodiče
  - vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2
  - stavbou nesmí být snížena výška vodičů nad terénem
  - stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost DS
  - k distribučnímu zařízení musí být zajištěn trvalý přístup
  - nesmí být poškozeno uzemnění DS
  - stavbou nesmí být poškozeny základy podpěrných bodů
  - stavbou nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů
  - minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN - 1m, pro vedení VN - 2m a pro TS - 5m
  - v ochranném pásmu VN / TS:
  - nebudou zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno
  - nebude použito jeřábů a jím podobných zařízení a nebudou prováděny práce s mechanizačními prostředky, při kterých může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5m; v opačném případě požádejte o vypnutí vedení VN
  - případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000\_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu

D0000000 102065456509

- Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Pavel Letáček  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál ([www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip)) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na [www.cezdistribuce.cz/proud](http://www.cezdistribuce.cz/proud)).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0017197096 ProcessID:CS-20240208T064429-0001 DocExtID:00000000000000000000000000000000 BOLD:001A4A1A12051EEEB1C9A405600E9A06  
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ06IA/1(6) SAPVp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010792509 DocID:001048982480 IA:158Vp21-319756194 Ver:XT733D244 QUICK str:3 list:2



D0000000102065456509

