



Vyjádření k sítím veřejného osvětlení

Číslo jednací: 3236 / 23 MP	Váš dopis ze dne: 16. 6. 2023	Vyřizuje: Bořek Novák	Datum: 28. 6. 2023
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------

Věc: vyjádření k návrhum řešení zasažení do ochranného pásma zařízení VO

Lokalita: k.ú. Teplice, Teplice, ulice Březová

Akce: Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení komunikací – úsek č. 2.

Platnost vyjádření: 1 rok od vydání

Nadzemní křížení s kabelem VO – km 0,481 – řez 2

Vzhledem k vytyčení sítí v oblasti potvrzujeme přítomnost kabelu VO.

Křížení podzemního kabelu VO – km 0,504 – řez 3

Oba dva kabely jsou aktivní součástí napájení zařízení VO, jejich zachování je nutné pro funkčnost VO v dotčené oblasti.

Křížení podzemního kabelu VO s pojezdem techniky – km 0,628

Požadujeme možnost provedení kontroly stavu dotčeného kabelu VO před provedením záhozu dotčené lokality, tedy po ukončení prací.

Souběh kabelu VO s tokem – km 0,628-0,650 - řezy 10 – 11A

Dle PD a vytyčení kabelu nedojde k jeho odkrytí, v případě změny výkopu či rozšíření výkopu požadujeme oznámení této skutečnosti.

Souběh kabelu VO s tokem – km 0,779-0,804 - řezy 17-18

K uvedenému řešení požadujeme oznámení o zahejní výkopových prací a to za účelem kontroly stability dotčeného stožáru VO.

Bořek Novák

VEDOUcí STŘEDISKA VO

Marius Pedersen a.s. | Úprkova 3120/1 | Teplice 415 01

tel.: 493 645 553 | mobil: +420 602 162 793

e-mail: borek.novak@mariuspedersen.cz

web: www.mariuspedersen.cz

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1942/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Teplice
Úprkova 3120/1, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920