

LEGENDA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ

OZN	TYP	NÁZEV	VÝKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	065201 XLED ONE LED	LED REFLEKTOR 17,8W	17,8W	IP44	STEINEL
B	065249 XLED ONE LED	LED REFLEKTOR 18,6W, POHYB. ČIDLO	18,6W	IP44	STEINEL
C	PL5000M2W5ND/NZ	LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ, NOUZ. MODUL	40W	IP65	MODUS
D	PL5000M2W5ND	LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ	40W	IP65	MODUS
E	PL2500S2W5ND	LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ	20W	IP65	MODUS
F	236528, CNS 200	KONVEKTOR	2000W	IP24	STIEBEL ELTRON

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	PÓLŮ	KRYTÍ	VÝROBCE
RN–1	380X600X210	NAPÁJECÍ ROZVADĚČ	400	40	3	IP65	RITTAL
RM–1	1200x1800x400	HLAVNÍ ROZVÁDĚČ	400	40	3	IP55	RITTAL
RZ–1 až RZ–3	380X600X210	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	400	32	3	IP65	RITTAL
E105U–1		RADIOTELEMETRICKÁ STANICE	230	6	1		
KROHNE		JEDNOTKA KROHNE IFC 010 D	230		1		
CS–1	XALD02	CENTRAL STOP, DEBLOKACE	24		1	IP55	SCHNEIDER EL.
RO–3	SM 2384.030	OVLÁDÁNÍ POHONU M3	230, 24		1	IP65	RITTAL
RO–5.1	XALD01	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	230		1	IP55	SCHNEIDER EL.
RO–5.2	XALD02	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	230		1	IP55	SCHNEIDER EL.
●		KRABICE ROZBOČNÁ	400				
●–●–●		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ					
M1, M2		POHON NÁVODNÍCH UZÁVĚRŮ	400		1	IP55	ZPA PEČKY
M3, M4		POHON PROVOZNÍCH UZÁVĚRŮ	400		1	IP55	APA PEČKY
HUP		HLAVNÍ UZEMŘOVACÍ PŘÍPOJNICE					

ULOŽENÍ KABELŮ

	ZPŮSOB ULOŽENÍ
▷1◁	DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ ŽLAB 150mm
▷2◁	DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ ŽLAB 100mm
▷3◁	NEREZOVÁ CHRÁNIČKA
▷4◁	PLASTOVÁ CHRÁNIČKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3PEN ~ 50Hz, 230V/400V, TN–C
3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN–S
Ovládací napětí: 24VDC, 230VAC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl.411

ZÁKLADNÍ OCHRANA	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.2
	ČSN 33 2000–4–41 ed.3 Příloha A
OCHRANA PŘI PORUŠE	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.1
	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 čl. 411.3.2
OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ	JISTIČI, POJISTKAMI A PROUDOVÝMI OCHRANAMI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI
4	SCHODIŠTĚ DO STROJOVNY
6	STROJOVNA

INPREMA	I N P R E M A s.r.o., Vlčnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008/CZ/Q/2019 Oprávnění TIČR: ev.č.: 336/22 EZ–M,O,R,Z–E2/A, ev.č.: 636/23/R–EZ–E2/A		Datum 07/2023
Název zakázky:	VD BOJKOVICE – OPRAVA ELEKTROINSTALACE		Stupeň: PD pro real. stavby
Část:	STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTLACE		
Investor:	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno		Číslo zakázky: 230328–1
Místo stavby:	VD Bojkovice, vodní tok Kolelač a Vasilsko		Archivní číslo: 230328–1/C3
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	Formát: A3/2A4
Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jiří Moštěk	Ing. Jaroslav Jahoda	Měřítko: 1:50
Název výkresu: C3. PŮDORYS MANIPUL. OBJEKTU–KABELOVÉ TRASY 2.PP			Pořadové č. výkresu 06