



KUPAX018166W

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
oddělení vodního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-2990/2024-5  
Spisová značka: KUPA-2990/2024 OŽPZ OVH  
Vyřizuje: Ing. Blanka Škařupová  
Telefon: 466026425  
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

Datum: 20. 2. 2024

**Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru**

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 334a odst. 1) a 3) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15a odst. 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 334a odst. 1) a 3) nového stavebního zákona a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 106 odst. 1 stavebního zákona

**vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru udržovacích prací**

**„MVE Křižanovice, výměna turbíny“.**

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, který má zároveň právo hospodařit s majetkem vlastníka stavby VD Seč - České republiky.

**Druh a účel stavebního záměru:**

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná PS PROFI s.r.o., IČ 26244918, Traubova 1546/6, 602 00 Brno, v prosinci 2023 (Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Jaromír Florian, ČKAIT - 1001778).

Předmětem záměru je výměna turbíny za účelem zajištění další provozuschopnosti MVE Křižanovice. Stavba je součástí vodního díla Křižanovice, v kraji Pardubickém, v obci Křižanovice, na pozemcích st. 48, 532/10, 579/6, 532/2 všechny v k. ú. Křižanovice 683141, na vodním toku Chrudimka (IDVT 10100018) v ř. km 37,150, č. hydrologického pořadí 1-03-03-027, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646 888; X: 1 078 483.

Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

Záměr je členěn do dvou provozních souborů:

#### PS 1. Část strojní

Stávající technologie využívá turbínu Francis F30H. Provozován je stálý průtok – odpouštění MZP z nádrže. Stávající turbína bude nahrazena čerpadlovou turbínou SIGMA ČT DET-350 (bez natáčecích lopatek). Čistý spád na turbínu –  $H_{\max} = 19,0 - 1,0$  (vypočtená ztráta) = 18 m. Dále bude zrušen stávající hydraulický agregát společně s turbínovou a sanační klapkou. Rušené klapky budou nahrazeny šoupátky se servomotory, které bude možno ovládat ze stávajícího řídicího systému.

#### PS 2. Část elektro a řídicí systém MVE

V ovládací místnosti MVE bude instalován nový rozvaděč RG5, který bude obsahovat UPS pro bezpečné odstavení MVE při výpadku síťového napájení. Rozvaděče RG1 (vyvedení výkonu asynchronního generátoru) a RG2 (ochrany y řídicího systému MVE) zůstanou stávající a budou v nich provedeny úpravy. Rozvaděče RG3 (kompenzace asynchronního generátoru) a RG4 (ovládání návodního a provozního uzávěru) zůstanou stávající bez úprav.

Záměr je posouzen jako udržovací práce na stavbě podle ust. § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona.

Provedení záměru nevyžaduje mimořádnou manipulaci na vodním díle.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného záměru započato ve lhůtě platnosti.

Lhůta pro dokončení záměru: 31. 12. 2026.

Správní poplatek ve výši 500,- Kč, stanovený podle položky 18 odst. 4 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl uhrazen dne 16. 2. 2024.

Projektová dokumentace byla spolu se žádostí doručena v elektronické podobě. Povolující úřad má podle ust. § 106 odst. 2 stavebního zákona povinnost doručit stavebníku a místně příslušnému obecnímu úřadu ověřenou dokumentaci. Povolující úřad doručuje souhlas s provedením ohlášeného záměru v elektronické formě, dokumentaci, kterou ověřil v řízení, přikládá jako přílohu souhlasu rovněž v elektronické formě. V elektronické formě přikládá rovněž štítek obsahující identifikační údaje o ohlášeném záměru.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru

#### Doručí se:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (včetně elektronických příloh: ověřené projektové dokumentace a štítku s identifikačními údaji záměru)

Obec Křižanovice

#### Na vědomí:

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí