

Datum podání žádosti: **14.07.2023**

Naše značka:

Vyřizuje: **Ing. Šárka Prachařová**

Tel.: **519 304 658**

E-mail: **pracharova@vak-bv.cz**

Datum vystavení: **24.07.2023**

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje

Husova č.p. 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

Vyjádření k realizaci staveb, kde nejsou dotčena zařízení v majetku nebo provozování spol. VaK Břeclav, a.s.

Zájmové území

Katastr: **Nosislav**

Parcela: **1380/1, 1388/56, 1388/57,
1388/58, 1388/59**

Stavebník

Povodí Moravy, s.p.

**Dřevařská 932/11
602 00 Brno**

Název stavby (akce)

Odpad Nosislav - oprava zaústění do Svratky

Předložená dokumentace (PD) řeší udržovací práce na stávající vodohospodářské úpravě bezejmenného levobřežního přítoku do VVT Svratka u ČOV v k.ú. Nosislav. Konkrétně se jedná o opravu poškozené části v oblasti zaústění bezejmenného levobřežního přítoku do řeky Svratky.

V rámci stavby budou odstraněny zbytky poškozeného původního opevnění a bude provedena stabilizace zachovalé části opevnění železobetonovým pasem, pod kterým bude koryto přítoku a navazující břehy a dno Svratky znovu opevněno. Dno koryta přítoku bude opevněno kamennou rovinou na štět. Břehy koryta přítoku a navazující břehy Svratky budou opevněny kamennou rovinou. Opevnění bude v patě svahu břehu řeky Svratky stabilizováno štětovou stěnou, která bude během prací zároveň sloužit jako jímka a po skončení prací bude odřezána nad terénem. Dno koryta řeky Svratky bude před štětovou stěnou ještě stabilizováno kamenným záhozem nad 500 kg.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. Realizací uvedeného záměru nedojde k dotčení zařízení v majetku nebo provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
2. S vydáním územního souhlasu a realizací stavby "Odpad Nosislav - oprava zaústění do Svratky" na pozemcích parc.č. 1380/1, 1388/56, 1388/57, 1388/58 a 1388/59 v k.ú. Nosislav **souhlasíme**.
3. Za správnost, celistvost a úplnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

4. Stavba bude provedena v souladu s předloženou PD. Při jakékoliv změně týkající se našeho zařízení a zájmů je nutno si vyžádat nové stanovisko. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení.



Ing. Šárka Prachařová
Technik vyjadřování



**Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.**
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

