



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2023/42151/VŠ Sp. zn.: ZP01/2023/33551

V Písku dne 28.6.2023

Vyřizuje: Ing. Věra Šimková / tel: 382 330 653



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a dle § 94j odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádostí ze dne 16. 05. 2023 a 17. 05. 2023 a po posouzení stavebního záměru ve smyslu § 94o stavebního zákona a po provedeném vodoprávním řízení, **vydává žadateli - účastníku řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Název: **Povodí Vltavy, s. p.**
IČO: **70889953**
Sídlo: **Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5**
CZ-NACE: **36000**

I. společné územní a stavební povolení

dle § 94p stavebního zákona a v souladu s § 15 odst. 1 ve spojení s § 126 odst. 9 vodního zákona, a to k provedení stavby vodního díla, tj. stavby:

- **typová domovní čistírna odpadních vod typ BioCleaner BC 4 OPTIMA** (pro 4 EO, výrobce ENVI-PUR, s. r. o.)
- **kanalizace PVC KG DN 150** délka 32 m zaústěná do jednotné kanalizace (horská vpust HV. 1) a dále do významného vodního toku Vltava IDVT 10100001.

Stavba ČOV a kanalizace bude provedena na pozemcích dle KN p. č. st. 126 a p. č. 33/2 k. ú. Zvíkovské Podhradí. Zároveň na základě PD, souhrnné technické zprávy, části B. 1. písm. h), kde se konstatuje, že stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, vymezuje jako území dotčené vlivem stavby pozemky p. č. st. 126 a p. č. 33/2 k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Údaje o místě stavby	
kraj, obec	Jihočeský, Zvíkovské Podhradí [562165]
orient. umístění dle souřadnic X, Y	1112530, 768180
č. h. p.	1-07-05-0260-0-00
hg. rajonu	6320 (Krystalinikum v povodí Střední Vltavy)
ID útvaru podzemních vod	63201 (Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – jižní část)
vodní útvar povrchových vod	HVL_1055_J Nádrž Orlik I na toku Vltava

Účel stavby: čištění a likvidace odpadních vod ze stávajícího objektu poříčního dozorství č. p. 74 na pozemku p. č. st. 126 k. ú. Zvíkovské Podhradí.

Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek podle §94p stavebního zákona:

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v říjnu 2022, Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0102388), umístění dle koordinačního situačního výkresu C3 v měřítku 1:250, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny. Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření (zejména EG.D, a. s., zn.: F5283-27085743 ze dne 22. 03. 2023). Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud pozbyla platnost.
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru ŽP, orgánu ochrany přírody, č. j.: MUPI/2023/21783 ze dne 29. 05. 2023.
5. Stavebními pracemi nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
6. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.
7. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 30. 06. 2027.
8. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dle § 115 odst. 4 stavebního zákona.
9. Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.
10. Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
11. Stavebník před započítím užívání stavby zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Termín dokončení stavby oznámí stavebnímu úřadu pro možnost provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K oznámení o dokončení stavby doloží stavebník potřebné doklady (doklad o osazeném výrobku ČOV, doklad o nepropustnosti ČOV a kanalizace a revize el. zapojení DČOV).
12. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 541/2020 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.

Účastníci řízení o vydání společného územního a stavebního povolení dle § 94k stavebního zákona

- Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Obec Zvíkovské Podhradí

II. povolení k nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s vládním nařízením č. 401/2015 Sb., a to k vypouštění odpadních vod z typové ČOV do vod povrchových prostřednictvím neveřejné kanalizace na výtoku z ČOV takto:

č.h.p. 1-07-05-0260-0-00		Recipient: významný vodní tok Vltava IDVT 10100001			
(4 EO)		Místo vyústění: na pozemku p. č. 33/1 k. ú. Zvíkovské Podhradí, souřadnice X, Y: 1112564, 768145			
MNOŽSTVÍ		UKAZATEL	mg/l		t/rok*
Ø l/s	0,005		hodnota		
			„p“	„m“	
max. l/s	0,007	BSK ₅	40	80	0,006
max.m ³ /měs.	12,2	NL	50	80	0,007
max.tis.m ³ /rok	0,146	CHSK _{Cr}	150	220	0,022

Údaje o vypouštění odpadních vod	
druh odpadních vod	splaškové vody (vypouštěné z domácností a služeb)
č. h. p.	1-07-05-0260-0-00
kraj, obec	Jihočeský, Zvíkovské Podhradí [562165]
velikost zdroje znečištění	4 EO
recipient	významný vodní tok Vltava IDVT 10100001
vodní útvar povrchových vod	HVL 1055 J Nádrž Orlík I na toku Vltava
hg. rajonu	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
místo vypouštění odpadních vod orientačně dle souřadnic X; Y	1111417, 773690
účel nakládání s vodami	likvidace odpadních vod ze stávajícího objektu poříčního dozorství č. p. 74 na pozemku p. č. st. 126 k. ú. Zvíkovské Podhradí

Povolení se vydává na dobu do 30. 06. 2033.

Pro vypouštění odpadních vod se podle § 38 stanovují tyto podmínky:

- Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod ve stanovených ukazatelích bude prováděna s četností 2 x ročně, vždy po 6 měsících, na odtoku z ČOV (typ vzorku A podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběry vzorků musí být prováděny za normálních (klimatických) podmínek.**
 - Emisní limity „p“ (přípustné) budou dodrženy, pokud za období 12 měsíců povolený limit „p“ překročí max. 1 vzorek; Emisní limity „m“ jsou nepřekročitelné.
 - Způsob vyhodnocení množství vypouštěných znečišťujících látek: stanoví se jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.
- Odběr a rozbor vzorků odpadních vod bude prováděn odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání („oprávněná laboratoř“). Rozbory budou prováděny metodami, pro které má laboratoř platné osvědčení o akreditaci nebo o správné činnosti.**
- Výsledky měření objemu a výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod budou předávány provozovatelem čistírny odpadních vod do 31. ledna každého kalendářního roku vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy s. p., Praha a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka v rozsahu dle vydaného povolení k vypouštění odpadních vod.**
- Protokoly o výsledcích rozborů a údaje o měřeném objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně po dobu 5 let. Vyhodnocení bude prováděno v tabulkovém přehledu, který bude obsahovat všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých**

ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený a skutečný objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období (měsíc, rok).

5. Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno výpočtem – analogicky dle příl. č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném znění, nebo nepřímým způsobem, tj. osazením celoročně provozuschopného měřidla, splňujícího podmínky zákona č. 505/1990 Sb., na zdroji vody, vždy za kalendářní rok.

Účastníci řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 115 vodního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu

- Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Obec Zvíkovské Podhradí

Odůvodnění

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí obdržel dne 16. 05. 2023 a 17. 05. 2023 žádosti, které podalo Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ 70889953, účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupeno na základě plné moci plusarch - architekti s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ 04716558, o společné územní a stavební povolení ČOV a kanalizace, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval v říjnu 2022, Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0102388). Stavba bude sloužit k čištění a likvidaci odpadních vod ze stávajícího objektu poříčního dozorství č. p. 74 na pozemku p. č. st. 126 k. ú. Zvíkovské Podhradí. Dále byla podána žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV prostřednictvím neveřejné kanalizace do vod povrchových - významný vodní tok Vltava IDVT 10100001. Žadosti byly podány na předepsaných formulářích spolu s předepsanými přílohami dle vyhl. č. 503/2006 Sb. a dle vyhl. č. 183/2018 Sb.

Žádosti byly doloženy zejména následujícími podklady rozhodnutí:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval v říjnu 2022, Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0102388),
- sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování, památkové péče, č. j.: MUPI/2021/33686/2 ze dne 25. 08. 2021,
- závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování, památkové péče, č. j.: MUPI/2023/21272/5 ze dne 19. 04. 2023,
- závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP, č. j.: MUPI/2023/21783 ze dne 29. 05. 2023,
- závazné stanovisko MěÚ Písek, odboru výstavby a územního plánování, z hlediska ÚP, č. j.: MUPI/2023/21357 ze dne 31. 03. 2023,
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, zn.: PVL-22696/2023/240-Sy ze dne 03. 05. 2023,
- vyjádření EG.D, a. s., zn.: F5283-27085743 ze dne 22. 03. 2023,
- vyjádření CETIN a. s., č. j.: 85845/23 ze dne 22. 03. 2023,
- plná moc k zastupování ze dne 19. 09. 2022,
- doklad o uhrazení správního poplatku za vydání společného povolení stanoveného dle zákona č. 634/2004 Sb. položky 18 odst. 1 písm. g) o správních poplatcích ze dne 28. 06. 2023

Vodoprávnímu úřadu jsou z úřední činnosti známy poměry místa stavby, žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, z tohoto důvodu bylo v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření i ústního jednání upuštěno. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 94k stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu a zahrnuje stavebníka a vlastníka pozemků určených k provedení stavby, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby mající k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, příslušná obec, správce toku do kterého jsou odpadní vody vypouštěny – Povodí Vltavy, s. p., a správce sítě technické infrastruktury. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad také z předpokládaného působení stavby na okolí, vzdálenosti navržené stavby od hranic sousedních pozemků a od

vedení sítí technické infrastruktury, k charakteru a rozsahu staveb, kdy se jedná o stavby nacházející se z větší části pod zemí a k místním podmínkám.

Opatřením č. j.: MUP/2023/35904/VŠ ze dne 30. 05. 2023 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání společného územního a stavebního povolení dle § 94p stavebního zákona a zahájení řízení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníci byli poučeni o tom, kde se mohou seznámit s kompletním spisem i do kdy je nutné uplatnit případné připomínky či stanoviska k věci. Ve stanovené době správní orgán žádné námitky či připomínky účastníků řízení neobdržel.

Při stanovení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových vycházel vodoprávní úřad zejména z deklarované účinnosti ČOV a z žadatelem předloženého návrhu emisních limitů, kdy navržené emisní limity splňují požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Podmínky pro vypouštění odpadních vod pak stanovil vodoprávní úřad opět v souladu s vodním zákonem a nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Povinnost odběru vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod ve stanovených ukazatelích s četností nejméně 2 x ročně (typ vzorku A podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut), byla vodoprávním úřadem stanovena na základě NV č. 401/2015 Sb. a podmínek správce vodního toku Povodí Vltavy s. p. Podmínky správce povodí Povodí Vltavy s. p., zn.: PVL-22696/2023/240-Sy ze dne 03. 05. 2023 jsou zahrnuty v rozhodnutí nebo vycházejí ze zákona.

Po posouzení předložených podkladů a po provedeném vodoprávním řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizací stavby nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu. Realizace stavby je dále v souladu s cíli a záměry územního plánování, je v souladu se zájmy chráněnými stavebním zákonem, vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy a obecnými technickými požadavky na výstavbu. Na základě vpředu uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Zdeněk Havrda, DiS.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Příloha: koordinačního situačního výkresu C3 v měřítku 1:250

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – doručovat na základě plné moci: plusarch - architekti s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice (DS)
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (DS)
- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (DS)
- Obec Zvíkovské Podhradí (DS)

Ostatní:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování – ÚP a PP
- MěÚ Písek, odbor ŽP – SSL a OOP
- vlastní – do spisu

