

Váš dopis značky:
Ze dne

Naše č. j.: KHSJC 10912/2023/HP PI-ST-TA
Spisová značka: S-KHSJC 08419/2023

Vyřizuje:
Brandtnerová Petra
Tel. číslo: 387712614, 736514358

plusarch-architekti s.r.o.
B. Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 04716558

Datum: 18.4.2023

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích k projektové dokumentaci na akci „Zvukov-modernizace provozního zázemí VVC-nahrazení (novostavba) objektu č.p. 74“ pro stavební řízení.

Na základě žádosti č. j. KHSJC 08419/2023/HP PI-ST-TA firmy plusarch-architekti s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 04716558 na základě přiložené plné moci Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953 ze dne 28.3.2023 posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Zvukov-modernizace provozního zázemí VVC-nahrazení (novostavba) objektu č.p. 74“.

Po posouzení předloženého návrhu z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví a to dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

vydává Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S realizací stavby „Zvukov-modernizace provozního zázemí VVC-nahrazení (novostavba) objektu č.p. 74“ se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění této podmínky:

- 1. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen krácený rozbor vody pitné (provedený držitelem osvědčení o akreditaci nebo o autorizaci) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.*

Podmínka stanovena dle § 3 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 28.3.2023 doručena žádost firmy plusarch-architekti s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 04716558 na základě přiložené plné moci firmy Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953 o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení.

Součástí žádosti byla předložena projektová dokumentace na akci „**Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC-nahrazení (novostavba) objektu č.p. 74**“.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a to § 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v mezích kompetencí daných zákonem č. 258/2000 Sb.

Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu Poříčího dozorství Zvíkov č.p. 74 včetně zpevněných ploch a souvisejícího technického zabezpečení na břehu VD Orlík na pozemku p.č. 33/1, 33/2, 240, 126 k.ú. Zvíkovské Podhradí. Objekt slouží jako základna pro pracovníky Povodí Vltavy s.p. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt o rozměrech 37,9 x 8,9 m rozšířený o zastřešenou místnost skladu v jihovýchodní části objektu. Hlavní objekt i přístavek jsou zastřešeny plochou pultovou střechou. Dispoziční členění stavby 2x sklad, šatna muži (8 skříněk), umývárna muži (sprcha, umyvadlo), 2x záchod muži se záchodovou předsíní, technická místnost 1 (výlevka, úklidová skříň, úprava vody), technická místnost 2 (kotel na tuhá paliva, akumulční nádrž), kancelář, denní místnost 1, denní místnost 2 (myčka, dřez, lednice, sporák, mikrovlnná trouba), dílna, 5x sklad, garáž.

V jihovýchodní části areálu poříčího dozorství je navrženo nové stání pracovních plavidel, které bude sloužit pro ukotvení těchto plavidel. Ve východní části areálu poříčího dozorství je navrženo nové stání služebních plavidel. V severovýchodní části areálu poříčího jsou navrženy nové samostatně stojící vyvazovací bloky, které bude sloužit pro ukotvení těchto plavidel.

Vytápění ústřední teplovodní, osazen kotel na tuhá paliva o výkonu 15-50 kW. Větrání přirozené okny, sanitární zařízení pro zaměstnance nucený odtah o odvodem do fasády. Zásobování vodou stávající vrt, nová trasa vodovodu délky 32 m, v technické místnosti (1.20) umístěna úprava vody a zásobní nádrž o objemu 500 l, splašková kanalizace svedena do domovní ČOV Bio Cleaner BC4 Optima, v dílně (1.13) osazena řídicí jednotka a dmyhadlo pro ČOV. Umělé osvětlení LED svítidla, dle předloženého výpočtu osvětlenosti (Elektro Sobíšek, 14.4.2023) denní místnosti 333 lx, kancelář 584 lx a dílna 432 lx. V objektu uvažováno cca 8 osob.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve věci nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

„otisk razítka“

Petra Brandtnerová
Odborný referent HP PI-ST-TA