

ULOŽENÍ KABELŮ

	ZPŮSOB ULOŽENÍ
D-14	DRÁTĚNÝ ZLAMB MĚKURK S VÝKEM
D-24	SILNOSTĚNNÁ OCELOVÁ CHRÁNÍČKA
D-34	OCELOVÁ CHRÁNÍČKA FLEXIBILNÍ
D-44	PVC CHRÁNÍČKA
D-54	PVC CHRÁNÍČKA FLEXI
D-64	CHRÁNÍČKA KOPOFLEX
D-74	CHRÁNÍČKA OPTICKÉHO KABELU HDPE
D-84	VÝLOŽNÍKY + PŘÍCHYTKY SONAP
D-94	LIŠTA VKLÁDÁCI

LEGENDA ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

	PŘÍSTROJ / ZAŘÍZENÍ
HUP	HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE
---	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 230V/400V, TN-C (PŘÍVODY)

3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-S
Oyládaci napérti: 24VDC, 230VAC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3


PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU: KRYTEM, IZOLACÍ

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 PŘÍLOHA A

V PŘÍPADĚ PORUCHY: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM PROUDU

DEFENSIN, PHOSPHOLIPASE, PROTEINASE, AND LIPASE ACTIVITY IN PLASMA MEMBRANE VESICLES FROM *Yersinia enterocolitica*

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ: JISTIČI A PROUDOVÝMI O

	INPREMA s.r.o., Věnovalská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ISO EN ISO 9001 : 2016, r.č. 008-CZ/q/2019 Ověření (1): ev.č. 9468/9-00/EE - C-22, ev.č.: 10129/9/19/R-EZ-E2A		Datum 07/2022
	Název zakázky: VODN, STŘEDNÍ PRÁVA, OPRAVA ELEKTROINSTALACE Část: STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE		Stupeň: PÚ pro real. stavby
Investor: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Vodní dílo Nové Mlýny – střední pfeis	Číslo zakázky: 220404-1 Archivní číslo: 220404-1/C2		Formát: A1/BA4 Měřítko: 1:100
Místo stavby: Vypracoval Ing. Jiří Moštěk	Schválil Ing. Pavel Radkovský	Kontroloval Ing. Jaroslav Jahoda	Pořadové č. výkresu
Název výkresu: C2. PŮDORYSY STROJOVEN – ELEKTROINST. TECHNOLOGIE			05