



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik
Odbor inženýrských činností
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2022/025425

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
Z. Brandová / 325 538 756

HRADEC KRÁLOVÉ
1.6.2022

VD Brandýs nad Labem, oprava horního ohlaví plavební komory

Dne 25.5.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Povodí Labe, státní podnik (5/2022) se jedná o opravu horního ohlaví plavební komory na VD Brandýs nad Labem, k.ú. Stará Boleslav. Při této akci dojde k opravě betonové stěny spadiště v horním ohlaví plavební komory. Opravné práce budou zahrnovat sanaci vodorovné poruchy v povrchu betonu (hl. cca 10 cm) ve stěně spadiště pod korunou záporníku, sesponování a injektáž svislé trhliny cca v ose spadiště a přespárování kamenných kvádrů záporníku nad spadištěm. Veškeré stavební práce budou probíhat uvnitř předmětné plavební komory, do vodního koryta ani okolních břehů nebude nijak zasahováno. Během realizace akce bude plavební komora zcela vyčerpána a zahrazena provizorním hrazením. Detailní řešení bylo projednáno na výrobních výborech a připomínky byly následně zpracovány do předložené dokumentace. Řešená lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT: 10100002) a současně v aktivní zóně záplavového území. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je v rozmezí 169,60 - 170,00 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_2090 - Labe od toku Jizera po tok Vltava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 723695, X: 1034131.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na základě § 67 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s opravou horního ohlaví plavební komory v aktivní zóně záplavového území.
- Zhotovitel stavby bude odpovědný a zajistí, že nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků nebezpečnými látkami.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

- Po skončení hlavních stavebních prací budou uvedeny použité pozemky do původního stavu a protokolárně předány vlastníkovi nebo pronajímateli.
- Požadujeme zpracování havarijního plánu stavby, který nám bude předložen k odsouhlasení na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik (kontaktní osoba Ing. Tomáš Kacálek – tel.: 495 088 724, email: kacalekt@pla.cz).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL Z3 – Roudnice nad Labem – PS Kostomlaty nad Labem