



LEGENDA

Vnitřní rozvody



Nové potrubí splaškové kanalizace PP HT–Systém (připojovací)
Nové potrubí pro odvod kondenzátu PP HT–Systém (pod stropem)
Nové potrubí splaškové kanalizace PP HT–Systém (pod stropem)
Nové potrubí dešťové kanalizace PP HT–Systém (pod stropem)
Nové potrubí studené vody PP–RCT (tepelně izolováno)
Nové potrubí teplé vody PP–RCT (tepelně izolováno)
Stávající potrubí studené vody



Nová stoupačka kanalizace (dolů, průběžná, nahoru)
Nová stoupačka kanalizace ukončená v patře pod stropem
Nová stoupačka kanalizace ukončená větrací hlavicí
Nová stoupačka vodovodu (studená)



Číslo kanalizační stoupačky (splašková, dešťová)

Číslo vodovodní stoupačky



Hranice požárního úseku
Nástěnný fancoil (dodávka VZT)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC Závěsné WC, keram. bílé. Montážní prvek pro závěsné WC se splach. nádržkou pod omítku.
UM Umývatko, keram. bílé.
D Dřez
ZU1 Zápachová uzávěrka vodní pro odvod kondenzátu HL138 DN32, podomítková, s mech. zápach. uzávěrkou (kulička).

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR


SUB Stojánková umyvadlová beztlaková baterie páková úsporná
SDB Stojánková dřezová beztlaková baterie páková úsporná, dlouhé raménko
RV Rohový ventil se zpětnou klapkou 3/8" x 1/2" chrom
PO–1 Zásobníkový el. ohřívač teplé vody (5L), typ DZD TO/E5.1IN 1,5 kW (umístěný pod odběrné místo)

POZNÁMKY:

–Větrací potrubí vyvedené nad střechu blíže než 3m od otvoru spojeného s vnitřním prostředím bude vyvedeno 1m nad nejvyšší hranu tohoto otvoru.
–Pokud není uvedeno jinak rozvody budou vedeny v přizdívce, drážce ve zdivu.
–Na odpadním potrubí splaškové kanalizace v 1NP budou 1m nad č.p. umístěny čistící kusy (Č.K.).
–Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s požárními předpisy.
–Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být protipožárně dotěsněny (dod. profese).
–Zařizovací předměty musí být před kompletací odsouhlaseny investorem!
–Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy!
–Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

–Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady
–Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco a.s.</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4</div> <div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div>	<div>SWECO</div> <div></div>	ŘEŠITEL	A8000
		ODP. ZÁSTUPCE	Jan Gregora
		VYPRACOVAL	Jan Gregora
		PROJEKTANT	
		HL. PROJEKTANT	Ing. Veselý
		TECH. KONTROLA	Ing. Klimeš
		ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco a.s. ZPRACOVAL:		ČÍSLO ZAKÁZKY	12-3215-0100
A8000 s.r.o., IČO: 46680543, Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice		STUPEŇ	DSP
OBJEDNATEL:	Povodí Vltavy, státní podnik	DATUM	11/2023
PK Smíchov - optimalizace velínu	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	FORMÁT	3 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
PŘÍLOHA:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.1.3

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

