

GEO test, a.s.

Šmahova 1244/112  
627 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1097076705

VYŘIZUJE / LINKA  
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Zábřeh/ 14.03.2018


Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV s názvem: „**Sudkov – desná, dosypání hráze, objekty SO 01, SO 02, SO 03**“ parc.č. dle předložené PD v k.ú. Sudkov.

Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP za následujících podmínek :
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- při výstavbě hrází nesmí dojít ke snížení normou stanovené minimální výšky holých vodičů vedení 22kV nad těmito hrázemi
- těleso hráze a výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od podpěrných bodů vn



- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**

Toto vyjádření lze použít pro územní řízení, stavební povolení a ohlášení stavby za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

S pozdravem



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035      212.

**Ing. Libor Socha**  
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava