

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava
Ing. Pavlína Sochová
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

V Lutíně dne 16.6.2022

Vyřizuje: Petr Látal

Existence sítí a souhlasné stanovisko provozovatele vodohospodářských zařízení s projektovou dokumentací: Deštná, Třebčín – oprava stupně

ARKO TECHNOLOGY, a.s., jako provozovatel vodárenského zařízení v obci Lutín, souhlasí s projektovou dokumentací Deštná, Třebčín – oprava stupně, investor stavby: Povodí Moravy s.p.

Vlivem předmětné stavby **dojde** ke křížení a souběhu hlavního vodovodního a kanalizačního řadu, které jsou umístěny v ploše místní komunikace.

Podmínky křížení vodovodního a kanalizačního řadu:

- stavba bude řešena se Stavebním úřadem Lutín
- stavebník v součinnosti s projektantem stavby si zhodnotí stávající hloubku uložení
- stavebník provede stavbu na své náklady
- pět dnů před zahájením stavby bude osloven pověřený zástupce provozovatele, k vytýčení všech inženýrských sítí v dotčené lokalitě a to z důvodu ochrany sítí v rámci staveniště, příjezdu ke stavbě apod. - p. Dvořák tel.: 724566235
- křížení a souběh sítí v terénu musí být písemně předáno odpovědnému zástupci provozovatele
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (1,5 m na každou stranu od vnější hrany vedení) nesmí být provedeny strojním způsobem. V tomto ochranném pásmu řadů nesmí být umísťovány žádné stavby ani vzrostlá zeleň
- křížení, souběh všech sítí a jejich přípojek bude řešeno dle ČSN 73 6005 a bude přivolán zástupce majitele a provozovatele ke kontrole správnosti
- veškeré práce a s tím související činnosti jdou k plné tíži stavebníka
- stavbou nebudou poškozeny žádné inž. sítě v dané lokalitě
- stavebník dodrží veškeré stanovené podmínky provozovatelem kanalizace, vodovodu a bude podle nich postupovat
- na provedení křížení bude uplatňována záruka 24 měsíců
- bude-li způsobena škoda, jde k plné tíži stavebníka. Škoda způsobena provozovatelem ARKO TECHNOLOGY, a.s., bude okamžitě hlášena, bude vytvořen protokol a bude zahájeno odstranění vzniklé škody, na náklady původce

- ARKO TECHNOLOGY, a.s. si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu stavu svého majetku a ihned vyzvat stavebníka k nápravě v případě zjištění porušení daných podmínek
- vyjádření se vydává pro potřeby všech stupňů, druhů územního a stavebního řízení, územního souhlasu, zjednodušeného územního řízení, ohlášení stavby, stavebního řízení



Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-brno.cz

Petr Látal

vedoucí střediska provozování VH zařízení

Rozdělovník: - spis
- adresát

Příloha: - situace vedení