



Investor:

Martin Lacina
Kladruby nad Labem 1
53314 Kladruby nad Labem

Žadatel:

GEFOS a.s.
Jakub Klement
Kundratka 1944/17
18000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Raj/2024/0255 (VS/Hav/2024/0183)**

Vyřizuje: **Alena Rajmanová**

Telefon: **+420 466 798 454**

E-mail: **alena.rajmanova@vakpce.cz**

Název akce:

**Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy
Kladruby nad Labem**

Upřesnění akce:

**žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na stavební
povolení**

Druh žádosti o vyjádření k:

drobné stavby bez potřeby připojení na vodovod / kanalizaci

Účel / upřesnění -
stanovisko pro:

bez dalšího upřesnění

Zájmové území

Obec:

Kladruby nad Labem

Katastr:

Kladruby nad Labem

Adresa:

Kladruby nad Labem 1

Datum vydání vyjádření:

05.02.2024

Platnost tohoto vyjádření:

05.02.2026 (24 měsíců)

Zasíláme orientační zakres vodovodního řadu PVC 110 ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací provede VAK Pardubice a.s. na základě objednávky vytyčení vodovodního řadu v dotčeném území - bude respektováno ochranné pásmo těchto sítí.
2. Před zahájením stavby vyzve zhotovitel provoz vodovodů VAK Pardubice a.s., středisko Přelouč (vedoucí p. Virág, tel. 725405430) ke kontrole funkčnosti všech uzávěrů a sekčních šoupat.
3. Veškeré kanalizační poklopy a kryty šoupátek, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
5. Dále budou dodrženy výše uvedené "Obecné podmínky" v odstavci 1.
6. Používání mechanizace bude v ochranném pásmu omezeno. Pro hutnění může být použit statický válec, beranění nelze provádět.

Kanalizace v obci Kladruby nad Labem není ve správě a majetku Vodovody a kanalizace

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: vyjadreni@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Pardubice a.s.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**. Může se jednat například o obecní splaškovou kanalizaci, domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Další připomínky nemáme.

Zasíláme orientační zakres vodovodního řadu PVC 110 ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

K návrhu a realizaci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací provede VAK Pardubice a.s. na základě objednávky vytyčení vodovodního řadu v dotčeném území - bude respektováno ochranné pásmo těchto sítí.
2. Před zahájením stavby vyzve zhotovitel provoz vodovodů VAK Pardubice a.s., středisko Přelouč (vedoucí p. Virág, tel. 725405430) ke kontrole funkčnosti všech uzávěrů a sekčních šoupat.
3. Veškeré vodovodní poklopy a kryty šoupátek, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
5. Dále budou dodrženy výše uvedené "Obecné podmínky" v odstavci 1.
6. Používání mechanizace bude v ochranném pásmu omezeno. Pro hutnění může být použit statický válec, beranění nelze provádět.
7. V případě poškození vodovodu budou náklady na jeho opravu hrazeny investorem akce.

Kanalizace v obci Kladruby nad Labem není ve správě a majetku Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**. Může se jednat například o obecní splaškovou kanalizaci, domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Další připomínky nemáme.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření

TEL. 466 798 447
FAX. 466 304 643
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
9

Alena Rajmanová

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- Situace č. 2.dgn (příloha vyjádření)

(SHA1: 443246a76b9dbe3499561b42640bc58765587cec)

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: 0e308b546ffbd2a0a897f3ec32f56e2c5200c016)

- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)

(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)