



HG partner s.r.o.

Simona Pokorná

Smetanova 200

25082 Úvaly

e-mail:

pokorna@hgpartner.cz

Věc: Stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku společnosti KATRO SERVIS, spol. s r.o.

Akce: „Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250 – 0,550“

Dle Vaší žádosti ze dne 23.02.2024

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Souhlasíme s vydáním Společného povolení stavby a se Změnou stavby před dokončením za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemním vedením naší společnosti, požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutné objednat u naší společnosti na telefonním čísle 487 070 007, případně na emailu vytyceni@katro.cz a to nejméně 7 dní před požadovaným termínem.
- Každé poškození vedení neprodleně hlásit na dohledovém centru KATRO SERVIS, spol. s.r.o. 487 070 007
- Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození a to i třetí osobou
- Při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 6133 „zemní práce“.
- V projektové dokumentaci je nutné dodržet příslušné ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.





KATRO SERVIS®
spol s r.o.



V Kolíně dne 18.03.2024

S pozdravem

KATRO SERVIS®
spol s r.o.

Sídlo: Plynářská 671, 280 02 Kolín IV
IČ: 15043356 / DIČ: CZ15043355
Provozovna: U Potoka 267, 513 01 Semily
Tel.: 487 07 00 07 / E-mail: katro@katro.cz

za oddělení výstavby sítí

Pavčina Čapková

Tel.: + 420 734 269 825

Email: pavlina.capkova@jon.cz

KATRO SERVIS spol. s r.o. /Plynářská 671, 280 02 Kolín/ / IČ:

Tel.: +420 487 07 00 07 / Fax: +420 481 625 453 / Email:

