



VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1

Váš dopis: 17.04.2023
Vyřizuje: Wawreyn Stanislav / 606 767 051

Naše značka: SW - 18/2023
Datum: 20.04.2023

VD Lipno I - levobřežní vstup do hráze.

K zaslané projektové dokumentaci stavby „**VD Lipno I - levobřežní vstup do hráze.**“ kat. území Lipno nad Vltavou, sdělujeme následující.

V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítě s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Podmínkou provedení stavby je přeložka sítě SEK včetně účastnického rozvaděče dle navržené projektové dokumentace. Přeložku sítě SEK včetně cenového návrhu přeložky objedná investor v dostatečném časovém předstihu u POS p. Wawreyna tel. 606767051.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. CETIN a.s.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s realizací stavby v ochranném pásmu telekomunikačního vedení.

S přátelským pozdravem

Wawreyn Stanislav
Specialista pro správu a ochranu sítě
CETIN a.s.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
183