

STUPADLOVÝ ŽEBŘÍK:

- odřezání pův. stupadel (11 ks)
- nová ocelová stupadla pro jednořadý
- stupadlový žebřík, 12 ks
- nerezová #25 mm, s plastovým povlakem
- osazeno do vrtaných děr #26 mm, lepení
- cem. mlékem
- dle EN 13101, viz výkr. D.1.2

DEMOLICE - LÁVKA PŮVODNÍ:

- rozebrat (rozřezat) odděleně zábradlí, pochozí fošny
- nosníky (30 ks) odřezat bez přesahu v lici záva
- odbrusit na hl. 10 mm
- zahradit sponiční maltou do profilu líce ostění

OPRAVA LÁVKY:

- zachování pův. parametrů (shodná niveleta, pochozí š. 750 mm)
- nové nosníky HEB 120, osadit do jádrového odvrtu R200, hl. 500 mm
- (rozebrat voleno mimo sponiční velikosti pův. nosníků),
- osazení do rozpínové malty min. 25 MPa
- postupné osazování jednotlivých polí lávky
- (podélné nosníky, kompozitní rošt, zábradlí, okop)
- veškeré oc. prvky žloutně zinkování,
- dodatečné svary budou ošetřeny nástřikem PKO Al/Zn

STÁVAJÍCÍ SESTUPOVÝ ŽEBŘÍK, BRANKA:

(bez navržených zásahů, bude ponecháno)

OPRAVA PODESTY:

- odřezání nosníků I100
- bude proveden jádrový odvrt R200 na hl. 650 mm
- (v místě velkosti pův. nosníků)
- nové nosníky HEB 120 i jejich vzpěry (I 80) budou osazeny do rozpínové malty min. 25 MPa

OPRAVA LÁVKY : celk. dl. 90,42 m; 41 POLI, pravidelná rozteč 2,20 m (1 x 1,50 m), 41 NOSNÍKŮ + 1x PODESTA


FORMÁT 7x4

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSC
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA	Autor. ing.	Ing. Petr KUNC
Zodp. proj.	Ing. Petr KUNC	Kreslil	Ing. Petr KUNC
Kraj:	Královéhradecký Obec: Bílá Třemešná	K.Ú.:	Bílá Třemešná
Investor: Povodí Labe, státní podnik - Závod Jablonec nad Nisou			
Název akce:			

**VD Les Království,
oprava lávky v pravém obtokovém tunelu**

Příloha:
Situační výkres

 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlicho 551/6 500 03 Hradec Králové	
Datum	srpen 2023
Stupeň	DSJ
Pořadové číslo	3685
Číslo stavby 111230040	Č. přílohy
Měřítko 1 : 100	C.3