

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Archsign s.r.o.
Petr Sobotka
Vršovická 897
101 00 Praha

VÁŠ DOPIS Č.J. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/020823

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Zdeněk Holler / 654

HRADEC KRÁLOVÉ
4.5.2022

DČOV pro objekt č.p. 900 – VD Souš na p.p.č. 1715/1 v k.ú. Desná III

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Pavel Schneider (leden 2022), ke stavbě domovní čistírny odpadních vod (DČOV) pro objekt č.p. 900 na p.p.č. 1715/1 v k.ú. Desná III. Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na 0,54 m³/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„m“ mg/l
BSK ₅	40
CHSK _{Cr}	150
NL	30
N-NH ₄	20

Vyčištěné odpadní vody budou zasakovány do horninového prostředí prostřednictvím vsakovacího objektu v rámci hydrogeologického rajonu 6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery (ČHP 1-05-01-0660-0-00). Žádost obsahuje hydrogeologický posudek, který vypracoval RNDr. Roman Vybíral (leden 2022) pro vsakování předčištěných odpadních vod do vod podzemních.

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Lokalita se nachází v CHOPAV Jizerské hory a v útvaru podzemních vod 64140 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery, na souřadnicích (S-JTSK) X: 669234, Y: 974526.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby byly respektovány a dodržovány podmínky a doporučení stanovené k realizaci zasakování v hydrogeologickém posudku.
 - Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky, viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.
 - Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních bude mít všechny náležitosti stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Po případném vybudování systematické kanalizace napojené na centrální ČOV budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje není v této lokalitě plánováno vybudování systematické kanalizace zakončené na centrální ČOV, jedná se o odloučenou loklaitu.

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **lze vypouštění odpadních vod** neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky **z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby**, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních povolit (na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí k jejich vlivu na jakost podzemních vod), **pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje