

D.5.1.a) Technická zpráva

Jedná se o úpravu trasy podzemního vedení NN z důvodu plánované přístavby garáže na východní straně objektu rodinného domu Soušská ul. č.p. 900, Desná III.

Stávající zemní přípojkový kabel AYKY 4x70 mezi HDS 900 a P18 bude v prostoru budoucí přístavby odkopán, zkrácen a ukončen v nové SS100 přesunutě na severní fasádu rekonstruovaného objektu č.p. 900. Stejně tak kabel mezi HDS 900 a HDS 899.

Zpracování dokumentace, vyřízení povolení a realizaci přeložky provede správce distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. na základě uzavřené smlouvy.