



Váš dopis zn.:

ze dne:

3. 3. 2023

Naše značka:

O23690026385/TPCLI/Šk

Vyřizuje:

Jarmila Škodová

Datová schránka:

f7rf9ns

Telefon:

840 111 111

Email:

info@scvk.cz

Datum:

7. 3. 2023

Archsing s.r.o.

Vršovická 897/20

Praha

110 00

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020
Účel vyjádření:	K územnímu a stavebnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Jablonec nad Nisou
	Obec: Desná
	Katastrální území, parcelní číslo: Desná III, 1712
Žadatel:	Ing. arch. Petr Sobotka
Adresa, tel., e-mail	sobotka@archsign.cz
Investor:	<i>Povodí Labe, státní podnik</i>
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O23690013414/TPCLI/Šk ze dne 10.2.2023 – K dokumentaci (DSP) vodohospodářské stavby - PŘELOŽKY
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

Popis navrženého řešení:

Jedna se o změnu dokončené stavby stávajícího RD č.p. 900, dřevostavby s obytným přízemím a podkrovím pod sedlovou střechou. Účel stavby se nemění, jedná se o rodinný dům k trvalému bydlení.

Vrchní dřevostavba bude stržena a nahrazena novou zděnou vrchní stavbou. Dále bude provedena přístavba garáže a zvětšení přístavby zádveří, bude upraveno dispoziční uspořádání.

Vodovodní přípojka

Pro zásobování objektu vodou je využita stávající přípojka vodovodu s osazeným stávajícím vodoměrem v 1.PP domu. V rámci realizace přeložky stávajícího vodovodního řadu bude přípojka nově provedena v celé délce, vodoměrná sestava zůstane uvnitř objektu – řešeno v samostatném vyjádření k přeložce vodovodu.



Kanalizační přípojka

Objekt je napojen je napojen stávající kanalizační přípojkou ústící do společného septiku, který se bude rušit. Odpadní vody z objektu budou tedy likvidovány v nové domovní ČOV.

Dešťové vody

Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora.

Souhlasíme s realizací stavby „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020“ podle předložené dokumentace, přitom požadujeme zajistit tyto podmínky :

- **Podmínkou pro povolení rekonstrukce objektu je realizace, kolaudace a majetkoprávní vypořádání přeložky vodovodu, č. stavby JN004063, vyj.č. O236900013414/TPCLI/Šk ze dne 10. 2. 2023**
- Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,
- vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz , v případě nejasností budou provedeny ručně kopané sondy,
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady požadujeme **minimální** odstup ve vodorovné vzdálenosti a to **1,5 m** od vnějšího líce potrubí,
- investor zajistí **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na příslušné středisko nejméně 14 dní předem s uvedením **jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení.
- **vodárenské středisko Tanvald**, kontakt miroslav.linhart@scvk.cz, telefon 724 112 862
- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při** činnostech uvedených v zákoně,
- v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek,
- **prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení,
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací,
- **neprodlené ohlášení každého poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

364

Jarmila Škodová
referentka útvaru TPC