


ET - ELEKTROMĚŘ TŘÍFÁZOVÝ
 FA01 - JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM
 FA100 - JISTIČ OBVODU SPÍNACÍHO PRVKU (2-6A)
 FA8 - JISTIČ STYKAČE BLOKOVÁNÍ
 PEN - SVORKOVNICE PEN
 SP - SPÍNACÍ PRVEK
 S1,2 - BLOKOVÁNÍ AKUMULAČNÍCH SPOTŘEBIČŮ

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@email.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Povodí Labe, státní podnik		
KRAJ	Liberecký, PS - areál provozního střediska Turnov		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodu		
AKCE:		DATUM	05/2023
POVODÍ LABE - PS TURNOV REKONSTRUKCE TZB A ELEKTROINSTALACE BUDOVY PS		STUPEŇ	DSP+DPS
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES: ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ		1E43A	

PŘÍLOHA 3
 Zapojení třířázkového dvoutarifového elektroměru s jednopólovým spínacím prvkem - soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulčních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW