

Dobrý den, uděluji souhlas ke vstupu na pozemek p.č. 385/1 v rámci akce provedení údržby koryta vodního toku (oprava nábrežní zdi) viz dopis ze dne 22.1.2024

K záměru mám 2 připomínky viz tel rozhovor:

1. Pokud se bude opravovat zeď v tomto úseku, bylo by ideální u paty zdi udělat „nálitek“ kousek nad výšku běžné hladiny, v šířce např 80-100cm, aby se zabránilo „podemletí“ zdi v budoucnu. Přecejen se jedná o zatáčku a ta zeď tu tím více trpí.
2. V případě že už bude v korytě bagr, rovněž by bylo ideální se pokusit nasměrovat tok někam cca k „prostředku koryta“ a nově opravenou patu zdi „přihrnout“ kamením a materiálem z řečiště tak, aby byl tok uprostřed a řeka měla 2 břehy čímž se rovněž částečně zamezí následným poškozením. (Nyní teče voda vyloženě po zdi a tím ji neustále více a více poškozuje) Navrženým řešením se životnost zdi v rámci akce za minimum peněz navíc opět o něco prodlouží.

S pozdravem Marek Fajmon

6.3.2024



Přehled záborů staveniště:

parcela č.	výměra [m²]	druh pozemku (přípob ochrany)	vlastník (právo hospodářit s majetkem)	zábor staveniště [m²]	
				dočasný	trvalý
k. ú. Vrchlabí [786306]					
1899/17	147	vodní plocha	Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové)	147	-
1899/25	36481	vodní plocha	Česká republika (Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové)	180	-


Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích vodního toku, v blízkém okolí vodního toku a po veřejně přístupných komunikacích, konkrétně budou dotčeny pozemky:

- Česká republika (Povodí Labe, státní podnik) → p. č. 1899/17, 1899/25 v k. ú. Vrchlabí.
- Město Vrchlabí, Zámeček 1, 54301 Vrchlabí → p. č. 4015 v k. ú. Vrchlabí.
- FO: Marek Fajmon, Vančurova 373, 54301 Vrchlabí → p. č. 385/1 v k. ú. Vrchlabí.

Zařízení staveniště a dočasná mezideponie stavebního materiálu se předpokládá v břehových zónách vodního toku a v šířce jízdního pruhu na přístupu ke staveništi. Je navrženo umístění na pozemku p. č. 385/1 v k. ú. Vrchlabí - vlastník FO: Marek Fajmon, Vančurova 373, 54301 Vrchlabí.

Název toku: Labe, ř. km 1070,360 - 1070,435  
IDVT: 10100002  
Číslo Dhm: 9051000004 (Labe-Vrchlabí-1)  
Identifikátor ISYPO: 400338805  
Nákladová středisko: 1111 111  
Účel stavby: oprava

- LEGENDA
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ (č.ú.zk, 08/2023)
  - VEČNÉ BŘEMENO DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (č.ú.zk, 08/2023)
  - VNITŘNÍ KRESBA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (č.ú.zk, 08/2023)
  - NAVROHOVANÝ PŘÍSTUP K PŘEDMĚTNÉMU ÚSEKU OPRAVY KORYTY TOKU



**Název:** „Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km 1070,360 - 1070,435“

**Stavovatel:** Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

**Město stavby:** obec Vrchlabí, k. ú. Vrchlabí Královéhradecký kraj, okres Trutnov, ORP Vrchlabí

**Stupeň dokumentace:** Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

**Datum vypracování:** Aktualizace projektu: 08. 2023

**Ověřující projektant:** Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Čenkovice 39, 56164

**Název výkresu:** KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES

**Měřítko:** 1:500

**Číslo výkresu:** C.2

**Formát:** 2 x A4

