

LEGENDA:


— + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ
— + — + —	NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ
— . — . —	POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ
— . — . —	POTRUBÍ ODFUKU – NOVÝ
— . — . —	HRANICE DODÁVKY
KK20	KULOVÝ KOHOUT DN32
VKK15	VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
R32/20	REDUKCE Z DN32 NA DN20
OP20	OHEBNÉ PŘIPOJENÍ (HADICE) DN20
×	UCHYCENÍ POTRUBÍ
DN40	OCELOVÉ POTRUBÍ DN40
Ⓜ	MANOMETR 0–4kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

POZNÁMKY:

- PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 702 01
- VEŠKERÉ SVAŘEČSKÉ PRÁCE SMĚJÍ VYKONÁVAT PRACOVNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ ZKOUŠKU PODLE EN 287.1
- TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327)
- POVRCHY, KTERÉ BUDOU NARUŠENY BĚHEM STAVBY, BUDOU UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S VÝMĚNÍKEM ALU SI O VÝKONU 24,1–116,9 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2	NOVÝ

INVESTOR STAVBY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠNOV 65/17, 110 00 PRAHA 1	
--	---

VYPRACOVAL JIŘÍ CHYLÍK KONTROLOVAL MATĚJ ŠKORPIK HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211			
INVESTOR : Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1			
AKCE : FRÝDEK MÍSTEK ul. 4. KVĚTNA 415/3, REALIZACE OBNOVY KOTELNY V OBJEKTU MZe FRÝDEK MÍSTEK		DATUM	04/2023
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A3
		Č.ZAKÁZKY	222035–45
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ – DPS–3 IZOMETRIE – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:25	D.1.4.b–05