

LEGENDA MGR:

- BC30.2

MC400

RC310

MM100

SM100

AJK

TC1-1, 2, 3

T1

Tin

TO

TC1-4

TS2

T-TV

TS1

T-Út

F

PC1-1, 2, 3

UC1-1, 2, 3

PS

ZAPL

HAV. STOP

SG

PB

CO

VC-1-4

BAP
- ŘÍDÍCI JEDNOTKA KOTLE

KASKADOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ VÍCE KOTLŮ

OVLAĐACÍ JEDNOTKA A REGULÁTOR

SMĚŠOVACÍ MODUL

SOLÁRNÍ MODUL

AUTOMATICKÉ JIŠTĚNÍ KOTELNY

TEPLOTY TOPNÝCH VĚTVÍ

TEPLOTA VENKOVNÍ

TEPLOTA PROSTOR

TEPLOTA ZA ANULOIDEM

TEPLOTA V ZASOBNIKU TU (PRO MM100)

TEPLOTA V ZASOBNIKU TV (PRO SM100)

TEPLOTA V ZASOBNIKU (PRO AJK) – HLÍDÁNÍ MAX

TEPLOTA MÉDIA V SOLÁRNÍM PANELU

TEPLOTA VÝSTUP Z KOTLŮ (PRO AJK) – HLÍDÁNÍ MAX

OVLAĐÁNÍ KOTLOVÝCH ČERPADEL

OVLAĐÁNÍ ČERPADEL TOPNÝCH VĚTVÍ

OVLAĐÁNÍ 3B SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ TOPNÝCH VĚTVÍ

TLAK V SYSTÉMU (PRO AJK)

ZAPLAVENÍ

HAVARIJNÍ STOP TLAČÍTKO







SIGNALIZACE PORUCHY

SNÍMAČ ÚNIKU PLYNU – PROPAN BUTAN

DETEKCE ÚNIKU PLYNU CO (PRO AJK)

OVLAĐÁNÍ CHODU CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA

BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU

INVESTOR STAVBY: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠNOV 65/17, 11000 PRAHA 1		 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Solidum link s.r.o. HUSOVA 1445/1, 664 51 ŠLAPANICE				
VYPRACOVAL				
PETR SOLDÁN ML.				
KONTROLOVAL				
PETR SOLDÁN				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211				
INVESTOR: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, TĚŠNOV 65/17, 11000 PRAHA 1				
AKCE : FRÝDEK MÍSTEK ul. 4. KVĚTNA 415/3, REALIZACE OBNOVY KOTELNY V OBJEKTU MZE FRÝDEK MÍSTEK		DATUM	04/2023	
		STUPEŇ	DPS	
		FORMÁT	A3	
		Č.ZAKÁZKY	-	
OBSAH : D.1.4.f – MĚŘENÍ A REGULACE – DPS-5,6 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		MĚŘÍTKO: —	Č.VYKRESU: D.1.4.f-03	