

STANOVISKO č. 632/2024**k ohlášení stavby, k realizaci stavby***Žadatel:*

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Ing. Ondřej Špaček

Slavičkova 840/1b

Brno

Investor:

Povodí Moravy, s.p.

Ing. Renáta Bartoňová

Dřevařská 932/11

Brno

*Název stavby - akce:***Rusava, Holešov km 15,220 – 16,270, oprava opevnění a stupňů, odstranění nánosů***Místo stavby:* Řeka Rusava, km 15,220-16,270*Katastr:* Dobrotice, Holešov

Předložená projektová dokumentace řeší opravu opevnění a stupňů a odstranění nánosů vodního toku Rusava na pozemcích parc.č. 3705/1, 3705/2, 3705/3 v k.ú. Holešov a parc.č. 3647 v k.ú. Dobrotice.

Na uvedených pozemcích se v místě stavby se nacházejí shybky vodovodního řadu "2" Lt DN125 a kanalizační stoky "A1" PVC 400. Vodovodní řad a kanalizační stoka jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Průběh sítí je možné stáhnout z webového portálu JD TM Zlínského kraje (www.jdtm-zk.cz <<http://www.jdtm-zk.cz>>). Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodní a kanalizační sítě.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí a prostorová uspořádání případných sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit uložením panelů v místě přejezdu, a to tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí a byla vyloučena možnost jejich poškození. Při terénních úpravách požadujeme, aby vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních byly zachovány a byly osazeny do výšky nově upraveného terénu. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

Upozorňujeme, že zájmové území plánované stavby se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a k případnému zásahu do těchto zařízení požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.



Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 23. 5. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola
Výrobně technický náměstek

