

**Vyjádření k existenci sítí a drážním energetickým zařízením Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava - Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc**

**Ev.č.** 1201/2022-SEE

**Stavba:** Hájská příkopa, km 0,000 - 0,900, Tlumačov –  
odstranění nánosů, oprava opevnění

**Stupeň:** povol. a ohláš.stavby

**Zpracovatel:** Čepeláková Karla, **T:** +420 972 741 200, **E:** Cepelakova@spravazeleznic.cz

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** / ~~nedojde~~ ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §46 - zákona č.458/2000Sb. v platném znění.

Jedná se o:

- podzemní vedení: nn ☐, nn DOÚO, ON ☒, vn 3kV DC ☐, vn 6kV ☒  
vn 22kV ☐, vvn 110kV ☐, uzemnění ☐,  
optická síť ☐
- nadzemní vedení kabelové: nn ☐, vn 6kV ☐, vn 22kV ☐,
- nadzemní vedení (bez izolace): vn 3kV DC ☐, vn 25kV AC ☒, vvn 110 kV ☐,
- nadzemní vedení (se základní izolací): vn 22kV ☐,
- elektrické stanice: venkovní ☐, stožárové ☐, kompaktní a zděné ☐

#### **Doplňující připomínky:**

- **Požadujeme respektovat ochranné pásmo výše uvedených sítí a energetických zařízení ve správě OŘ Ostrava, SEE Olomouc dle §46 zákona č.458/2000Sb. v platném znění.**
- **Při souběhu a křížení respektovat ČSN 736005 a výše uvedené podmínky.**
- **Přílohy sdělení k sítím – Polohopisy kabelových tras a el. zařízení v přiložených situacích jsou pouze informativní, je nutné jejich vytýčení !**
- **Připomínky SP :**
- *Před zahájením prací je nutné provést odborné vytyčení trasy 6kV včetně hloubkového zaměření správcem 6kV.*
- *Je nutné zachovat předepsanou hloubku uložení kabelu 6kV, tzn. nesmí dojít při pracích ke snížení krytí pod normativní požadavek. Práce v místě křížení s 6kV nutno předem konzultovat se správcem 6kV panem Martinem Beranem. Informativní zakres trasy v příloze.*

- **Připomínky Trakční vedení :**
- *V dotčeném území se nachází kabelová trasa dálkového ovládání úsekových odpojovačů.*
- *Na dotčeném území se také nachází trakčního vedení 25 kV AC. Při práci v blízkosti trakčního vedení musí být dodržovány předepsané vzdálenosti při práci osob, manipulaci s náklady a s dopravními a zdvihacími zařízeními od živých částí trakčního vedení dle TNŽ 343109.*
- *Tyto předepsané vzdálenosti musí být měřeny od nejbližších vodičů trakčního vedení nebo nezakrytých živých částí trakčního vedení.*

Kontaktní osoby pro vytýčení sítí:

1. **Martin Beran**, OE Hulín, T: 725 392 907, E: [BeranMa@spravazeleznic.cz](mailto:BeranMa@spravazeleznic.cz)
2. **Ondřej Ocetek**, OE Hulín, T: 607 006 200, E: [OcetekO@spravazeleznic.cz](mailto:OcetekO@spravazeleznic.cz)

Kontaktní osoby správce dotčených sítí:

1. Radomír Kočí ([Koci@spravazeleznic.cz](mailto:Koci@spravazeleznic.cz), 724 484 933) - VPS OE Hulín
2. Jaroslav Ocetek ([Ocetek@spravazeleznic.cz](mailto:Ocetek@spravazeleznic.cz), 607 006 200) - mistr SP, OE Hulín, prac. Hulín
3. Jaroslav Šustal, vedoucí provozního střediska OTV Hulín, mob.: 607006196

Všeobecné podmínky :

**Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech silnoprůdých a sdělovacích kabelů, nadzemních vedení a energetických zařízení ve správě Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc (dále jen SEE) :**

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení vn, nn, místní optické sítě a zařízení SEE, vč. prací v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinná učinit veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- a. před zahájením zemních prací vyznačení polohy odborným vytýčením podzemních vedení vn, nn, místní optické sítě a zařízení Správy železnic přímo na staveništi pracovníkem SEE. Viz. výše uvedené kontakty. Vytýčení je prováděno na základě objednávky. Objednávka bude adresována Správě železnic, státní organizaci, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Příjemce objednávky Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava. Rozsah prací a předpokládané náklady objednávky bude upřesněn s kontaktním zaměstnancem SEE pro vytýčení, dle aktuálních sazeb organizace OŘ Ostrava.
- b. při zemních pracích je zakázáno snižovat nebo zvyšovat krytí (hloubku uložení) zemních kabelů a základů
- c. uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- d. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/.
- e. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.
- f. aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením nn, vn, místní optické sítě, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu.

- g. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů a dodržovali platné bezpečnostní pokyny.
- h. při souběhu a křížení s kabely Správy železnic dodržení platných norem ČSN, TNŽ a předpisů Správy železnic, státní organizace apod. Při vzniku křížení s kabely nn, vn a místní optické sítě je nutné provádět nejen vytrasování, ale i hloubkové zaměření trasované kabelizace SEE.
- i. aby odkryté podzemní vedení vn, nn, místní optické sítě /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození.
- j. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím /záhozem/.
- k. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala správce SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelizace, k ověření, zda není dotčené vedení /zařízení/ viditelně poškozeno.
- l. aby bylo hlášeno ukončení stavby.
- m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb. v platném znění.
- n. při pracích v ochranném pásmu kabelů a vedení vn a vvn, je nutné, aby byl daný kabel v bezpečném (vypnutém) stavu. Se správcem el. zařízení vn, vvn je nutné činnost předem projednat a domluvit termín napěťové výluky.
- o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn, vvn, na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou. Zákaz skladování materiálu a techniky na trase zemních vn, vvn kabelů. Požadujeme zachování snadného přístupu vč. techniky - ke kabelovým trasám všech napětí a zařízením ve správě SEE a to zejména z provozních důvodů (oprava, údržba, provozuschopnost).
- p. ohlásí neprodleně každé poškození výše uvedených energetických zařízení SEE a jejich součástí, zejména podzemních kabelových vedení vn, nn, místní optické sítě a to na elektrodispečink SEE v Přerově.

Kontakty na ED Přerov, elektrodispečer I : +420 972 025 506

Kontakty na ED Přerov, elektrodispečer II : +420 972 025 507

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.**

Toto vyjádření pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci sítí a drážním energetickým zařízením SEE.

Platnost vyjádření: **10.10.2024**

Ing. Tomáš Raška  
přednosta  
Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava

**Přílohy**

Zákres kab DOÚO TV  
Zákres kab 6kV