



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Martin Škorpík  
V Břízkách 794  
280 02 Kolín 2

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2023/057815

VYŘIZUJE/LINKA  
Bc. Zdeněk Holler / 654  
Bc. Petr Kubelka / 607 503 292

HRADEC KRÁLOVÉ  
15.2.2024

## Stavba DČOV pro VD Klavary na st.p.č. 103/1 v k.ú. Hradištko I

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Milan Škorpík (září 2024) ke stavbě domovní čistírny odpadních vod (DČOV) pro VD Klavary na st.p.č. 103/1 v k.ú. Hradištko I a k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na max. 1,2 m<sup>3</sup>/den. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK <sub>5</sub>	40	80
CHSK <sub>Cr</sub>	150	220
NL	50	80

Vyčištěné odpadní vody mají být vypouštěny prostřednictvím nové výusti do Labe (IDVT 10100002, ČHP 1-01-01-0460-0-00) v ř. km cca 916,400.

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Předmětná lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL\_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 689633, X: 1053574.

K navrhované stavbě vydáváme následující **stanovisko správce povodí a správce toku**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 445/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.

- Po případném vybudování systematické kanalizace zakončené na centrální ČOV budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
- c) **Z hlediska správy vodního toku** s navrhovaným záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následující podmínky:
  - Požadujeme být přizváni ke kontrole provedení výustního objektu (Bc. Petr Kubelka - 607 503 292).

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje není v této lokalitě plánováno vybudování systematické kanalizace zakončené centrální ČOV.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí:**  
PL – Z3 Roudnice nad Labem