

Zkouška CBR

Název akce: Objezd VD Slapy

Sonda: KS1

Číslo vzorku: 965

Hloubka [m]: 0,5-0,7

Těleso při přípravě:	
vlhkost w_n [%]:	7,0%
ρ [kg/m ³]:	2209
ρ_d [kg/m ³]:	2004
Sycení [d]:	4
Přetížení [g]:	1x2243
Těleso po nasycení:	
vlhkost w [%]:	7,3%
lineární souč.	
bobtn. [%]:	0,04%

Hodnota % CBR		
pro zatlačení	po zhutnění	po saturaci
2,54 mm	23,91%	17,96%
5,08 mm	30,02%	20,08%

