

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABICI POD SPÍNAČEM
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP44
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, IP44
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ DVOUITÝ, ŘAZENÍ 6+6
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TROJ-PÓLOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, Řazení 1/0
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKÁ IP44
- ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ, 400 V
- DATA ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45
- TV ZÁSUVKA TELEVIZNÍ TV+R+SAT
- DOMÁCÍ TELEFON
- KOUŘOVÝ SENZOR
- SVÍTLIDLO STROPNÍ
- SVÍTLIDLO LINEÁRNÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C  
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem

- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše


- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	SCHODIŠTĚ	12,65
102	KANCELÁŘ	19,71
103	LOŽNICE	13,70
104	OBÝVACÍ POKOJ	20,98
105	KUCHYNĚ	14,60
106	SPÍŽ	3,25
107	KOUPELNA	4,51
108	WC	2,52
109	POKOJ	12,19

LEGENDA SVÍTEL

- A — LED SVÍTLIDLO, OPÁLOVÝ KRYT, 3000 K, 18W, 1980 lm, IP20, PŘÍSAZENÉ
- B — SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 3000 K, 1900 lm, 16 W, IP65
- C — SVÍTLIDLO LED, LINEÁRNÍ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1100 lm, 10 W, IP20



Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant		
Bc. Jan Klímek	Ing. Petr Hanáček	Bc. Jan Klímek	Ing. Petr Hanáček		
Místo stavby:	Hrobice		Kraj: Zlínský		
Katastrální území:	Hrobice na Moravě		p.č.: 831/1		
Stavebník:	Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Formát:	
Akce:	VD SLUŠOVICE, REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY			Datum:	10/2024
				Datum tisku:	
				Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	24KPS34
Obsah:	D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO1 REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY D.1.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD D.1.2.5.02 PŮDORYS 1NP			Arch. č.:	24KPS34
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.2.5.02