

Váš dopis zn.: H 23-040
Ze dne: 24.04.2024
Naše zn.: POH/19963/2024-2/032100

HG partner s.r.o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Vyřizuje: Ing. Jan Vojtěchovský
Tel.: 474 636 629
Mobil: 604 850 880
E-mail: vojtechovsky@poh.cz

6xa99gr

Datum: 02.05.2024

OPŠ Jílovský potok, Děčín - Jílové, 5. etapa (ř. km 5,010-5,630) a 6. etapa (ř. km 5,960-6,420)

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 24. dubna 2024, kterou jsme obdrželi elektronickou formou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_19 – Jílovský potok (úsek OHL_19_01 – Děčín). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Záměr není v rozporu s cíli PpZPR.

III. Stanovisko správce povodí

Bez připomínek.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = -964304, Y = -752586.

Předmětem vyjádření je dílčí etapa opravy povodňových škod v korytě Jílovského potoka v k. ú. Bynov a k. ú. Martiněves u Děčína. V rámci průchodu povodně došlo k poškození stávajících konstrukcí a tvorbě výmolů ve dně koryta. Cílem akce je obnova poškozených konstrukcí a jejich zajištění před dalším rozvojem škod a ohrožení cizího majetku. V rámci akce budou provedeny opravy příčných stabilizačních prahů, kamenných rovnanin, dozdění a obnova nábrežních zdí, dále lokální opravy kaveren ve dně i ve zdech. Ze stávajících stupňů budou vytvořeny balvanité skluzy, využít bude naplavený materiál z jiných úseků koryta vodního toku. Stavbou rovněž dojde ke zlepšení hydraulických poměrů v korytě vodního toku a odtokových poměrů v lokalitě.

Podklady ke stanovisku: DSP/DPS - OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové – 5. a 6. etapa, HG partner s. r. o.

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, PL: 3 01 21 057.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

HGR: 4630. ČHP: 1-14-02-0300-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0930 - „Jílovský potok od pramene po ústí do Labe". Vodní útvar podzemních vod: 46300 - „Děčínský Sněžník".

Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

223 7181 -750929, -964066