

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Záměr: Z/2024/23653
Řízení: R/2024/12431
Č.j. R/2024/12431/2
Vyřizuje: Ing. Josef Roháček, tel. 566 650 830
josef.rohacek@khsjih.cz
Počet listů/příloh: 1/0

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.9.2024

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří
zastoupena společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Řízení o povolení změny „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto

závazné stanovisko:

Se záměrem „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“ se s odkazem na § 77 odst. 1, § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů **souhlasí**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti investorem zplnomocněné osoby /Jaroslav Vrzák, HG partner s.r.o., IČ: 27221253/, doručené dne 30.8.2024 přes portál stavební správy, posoudila oprávněná úřední osoba KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro povolení záměru, zpracovanou v září 2024 /*evidentní chyba*/ Ing. Michalem Dvořákem, projektce HG partner s.r.o.

Projektová dokumentace řeší stavební objekt SO01 – Sanace průsaků ve vtokové věži. Jedná se o návrh sanačních opatření v manipulační šachtě věžového objektu na levém břehu nádrže. Účelem je zajištění omezení průsaků do šachty. Jedná se o udržovací práce za účelem nápravy současného stavu, kdy dochází vlivem průsaků k postupné degradaci konstrukce objektu. Nápravná opatření zajistí do budoucna bezpečnou funkci a provozování vodního díla a prodlouží životnost konstrukčního prvku tohoto vodního díla.

Sanace manipulační šachty bude prováděna při jejím vypuštění, tedy zahrazení obtokového tunelu pomocí hradící tabule. Po dobu stavby bude omezena manipulace vody v nádrži pomocí spodní výpustí. Z důvodu zajištění přístupu do šachty je nutné zajištění mimořádné manipulace a snížení úrovně hladiny vody v nádrži na kótu 476,90 m n.m. (snížení o 5,5 m oproti běžné zásobní

hladině). Sanace je navržena formou speciálních injektážních prvků. Těsnicí injektáž bude prováděna proti tlaku vody z prostoru manipulační šachty. K zatěsnění poruch bude použita injektážní směs na bázi dvousložkové pryskyřice s rychlým nástupem tuhnutí po kontaktu s vodou. **Použitá směs musí být certifikovaná k použití ve styku s pitnou vodou!!!** Těsněny budou postupně všechny bodové poruchy ve stěnách. Postup injektáže se předpokládá postupně od shora dolů po celé hloubce šachty.

Po posouzení dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem „*VD Mostišť, vtoková věž – sanace průsaků*“ souhlasí. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Žďár nad Sázavou

Rozdělovník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly – prostřednictvím portálu ISSŘ