

Kotelový žlab barvy matné bílé RAL9010 kotvený po boku lávky nad přelivy. Řez místem spojení dvou kusů žlabu a kotvení. Trubkové vedení pásky připevněno ke konstrukci žlabu. Číselné odkazy jednotlivých prvků sestavy vyjadřují číselnou položku tech. specifikace.

PODPĚRY ŽLABŮ BUDOU KOTVENY KAŽDÝCH 0,8m TRASY.

Datum	12/2024	Podpis	Změna	Datum	Podpis
Vypracoval	Ehl, Volkov				
Schválil	Ing. Pospíšil				
Archiv	3303 01				

Projekt : Oprava elektroinstalace na
vybraných VD na PTU JBC, I.etapa
Dokumentace stavby - VD Souš

Výkres :

Konstrukční řešení kabelové trasy

Zakázka
číslo : **3303**

Výkres číslo : **P3303 01 91 2**

Soubor :

Měřítko :	1:2
-----------	-----

List	
číslo :	01

[Předchozí](#)

	Následující
1 list :	02