



Název akce :


**REKONSTRUKCE PAVILONU č. 3**

Číslo zakázky :

**1044**

Název projektu :

**F.1.4.d - Měření a regulace**

<i>Investor</i>	<b>Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno</b>
<i>Místo zakázky</i>	<b>Brno</b>
<i>Stupeň projektu</i>	<b>Projekt pro provedení stavby</b>
<i>HIP</i>	<b>Ing. Labík Tomáš</b>
<i>Projektant</i>	<b>Ing. Hruška Josef</b> 

## **T03 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ**

Název : **Pavilon č. 3**Objekt : **T 03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky : **1044**

## **Soupis adres datových bodů podstanice v 3MR1**

<b>I/O MODUL</b>	<b>POPIS FUNKCE</b>
	<b><u>REGULÁTOR PXC 22.D</u></b>
1UI01	TEPLOTA PROSTORU MRAŽÁKY
1UI02	REZERVA
1UI03	REZERVA
1UI04	REZERVA
1UI05	REZERVA
1UI06	PORUCHA KONCENTRACE DUSÍKU 1. STUPEŇ
1UI07	PORUCHA KONCENTRACE DUSÍKU 2. STUPEŇ
1UI08	DIF. TLAK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
1UI09	DVEŘNÍ KONTAKT VSTUPU
1UI10	OVLÁDÁNÍ VZT 1
1UI11	PORUCHA ZDROJE CHLADU
1UI12	KVITACE PORUCHY
1AO01	REZERVA
1AO02	REZERVA
1AO03	REZERVA
1AO04	REZERVA
1DO01	POHON Klapka PŘÍVODNÍHO VZDUCHU MRAŽÁKY
1DO02	POHON Klapka ODTAHOVÉHO VZDUCHU MRAŽÁKY
1DO03	OVLÁDÁNÍ VENTILÁTOR ODTAHOVÝ MRAŽÁKY
1DO04	STOP/START ZDROJE CHLADU
1DO05	REZERVA
1DO06	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

## **Soupis adres datových bodů podstanice v 3MR2**

<b>I/O MODUL</b>	<b>POPIS FUNKCE</b>
	<b><u>REGULÁTOR PXC 52.D</u></b>
1UI01	TEPLOTA VENKOVNÍ ZÁPAD
1UI02	TEPLOTA VENKOVNÍ VÝCHOD
1UI03	TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT ZA ANULOIDEM
1UI04	TEPLOTA TOPNÉ VODY ÚT VRAT DO KOTLŮ
1UI05	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV ZÁPAD
1UI06	TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY ÚT VĚTEV VÝCHOD
1UI07	TEPLOTA VODY V AKUMUL. NÁDOBĚ TV
1UI08	TEPLOTA PROSTORU KOTELNY
1UI09	TLAK SYSTÉMU ÚT

Název : **Pavilon č. 3**Objekt : **T 03 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky : **1044**

1UI10	REZERVA
1UI11	REZERVA
1UI12	REZERVA
1UI13	REZERVA
1UI14	REZERVA
1UI15	REZERVA
1UI16	REZERVA
1DI01	PORUCHA KOTEL K1
1DI02	PORUCHA KOTEL K2
1DI03	PORUCHA KOTEL K3
1DI04	PORUCHA ZAPLAVENÍ PRŮTOČNOSTI KOTELNY
1DI05	PORUCHA POKLESU TLAKU SYSTÉMU ÚT
1DI06	PORUCHA ÚNIKU PLYNU 1. STUPEŇ
1DI07	PORUCHA ÚNIKU PLYNU 2. STUPEŇ
1DI08	PORUCHA PŘETOPENÍ VÝST. TV
1DI09	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT VCE
1DI10	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV ZÁPAD
1DI11	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VÝCHOD
1DI12	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT GEKO
1DI13	CHOD ČERPADLO ÚT NABÍJECÍ TV
1DI14	CHOD ČERPADLO CÍRKULACE TV
1DI15	REZERVA
1DI16	KVITACE PORUCHY
1UO01	POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV ZÁPAD
1UO02	POHON SMĚŠ. VENTIL ÚT VĚTEV VÝCHOD
1UO03	REZERVA
1UO04	REZERVA
1UO05	REZERVA
1UO06	REZERVA
1UO07	REZERVA
1UO08	REZERVA
1DO01	STOP/START KOTEL K1
1DO02	STOP/START KOTEL K2
1DO03	STOP/START KOTEL K3
1DO04	OVLÁDÁNÍ HL. UZÁVĚRU PLYNU
1DO05	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT VCE
1DO06	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV ZÁPAD
1DO07	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VÝCHOD
1DO08	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT GEKO
1DO09	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO ÚT NABÍJECÍ TV
1DO10	OVLÁDÁNÍ ČERPADLO CÍRKULACE TV
1DO11	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
1DO12	REZERVA