



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 13.09.2024
Jednací číslo: VZDOK-240913-02
Vyřizuje: Ing. Jan Schieferdecker
Telefon: 577 124 223
E-mail: jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz
Datum: 16.09.2024

Žadatel:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ)

ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: VN Ludkovice, doplnění pozorovacích vrtů a automatizace měření průsaků
Typ řízení: Společné územní a stavební řízení
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Projektant: Ing. František Marcián

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Ludkovice
	Název k.ú.:	Ludkovice
	Parcela:	392
	Upřesnění:	

Popis stavby:

Předmětem řešení je umístění nových pozorovacích vrtů v hrázi VN Ludkovice, na pozemku parc.č. 392 v k.ú. Ludkovice. Bude provedeno celkem sedm vrtů V7 až V13, hloubky cca 7-20m. Skutečná hloubka každého vrtu bude taková, aby vrt zasahoval 0,5 m do skalního podloží. Vrtů budou propojeny datovým kabelem a zemnicím pásem FeZn. Stávající revizní šachty na drenážním potrubí v patě hráze bude upravena na měřicí šachtu - do dna bude osazen Parschallův žlab.

Upozorňujeme na stávající vodovodní řad OC DN 300 - přívod surové vody z VN do úpravny vody, který prochází v blízkosti stavby (viz situace GIS).

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací. Stavba se nedotýká zařízení, případně je v lokalitě, kde se vodovod a kanalizace v majetku VaK Zlín, a.s, ani v provozování VZ nenachází.

Podmínky VZ k řešené akci:

1. Při situování vrtů a veškerých dalších objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního řadu dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany – viz obecné podmínky níže.
2. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovodů). Kontakty na vytyčení: p. Křek 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky).

Podmínky VZ – ochranná pásma:

3. Při umístění objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.



4. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:

§7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází

§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:

- a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
- b. vysazovat trvalé porosty
- c. provádět skládky
- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

5. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítě od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
6. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
7. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítě dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů (doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně).
8. Při odkrytí či poškození sítě přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoli zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů či kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
10. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
11. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu či komunikace.
12. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
13. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
14. V místech křížení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
15. Při kladení sítě dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítě dle ČSN 73 6005.
16. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítě dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
17. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
18. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
19. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.



Ing. Jan Schieferdecker
Vedoucí oddělení TPC

Vodárna Zlín a.s.
třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
(T) +420 577 124 223
(F) +420 577 124 264
(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz
www.vodarnazlin.cz

Čestné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určeno pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společnosti Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V Uh. Hradišti

Dne 10.9.2024

Jméno a podpis: ING. MARTIN ENOTEK

*) nehodící se škrtnete