



**ESL**  
ČLEN ČEZ ESCO

152 550

ČISTÁ  
ENERGIE  
ZÍTKA

9

**Hydroidea s.r.o.**  
Veleslavínova 1022/4  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Váš dopis značky / Ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / Dne
/ 09.01.2025	ES/23_710300/2025/014	Kotas / 725 658 814	Ostrava / 19.02.2025

**Věc: Vyjádření k existenci sítí, podmínky výstavby a ochrany zařízení ve správě společnosti ČEZ ESL, s.r.o.**

**Důvod vydání vyjádření:** žádost o vyjádření k existenci sítí

**Žadatel:** Hydroidea s.r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

**Investor:** Hydroidea s.r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava

**Název akce:** „Gručovka“

Na základě výše uvedené žádosti vydává správce veřejného osvětlení ve městě Fulnek společnost ČEZ ESL, s.r.o. následující vyjádření:

**Výše uvedenou stavbou – nedojde ke střetu**

se zařízením ve správě společnosti ČEZ ESL, s.r.o. V blízkosti vymezeného území výstavby se nachází zařízení VO, které je instalováno na podpěrných bodech ČEZ Distribuce, a.s. a je ve správě společnosti ČEZ ESL, s.r.o. Toto zařízení nebude stavbou dotčeno.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřena osoba povinen dodržovat a řídit se podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ČEZ ESL, s.r.o. zejména musí být splněno:

- Způsob provedení souběhu a křížení vedení musí odpovídat příslušným ČSN (zejména ČSN 736005).

ČEZ ESL, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 52291  
korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava  
info.es@cez.cz, www.cez.cz/cezes

- Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000Sb.
- Stávající nadzemní a podzemní vedení veřejného osvětlení není geodeticky zaměřeno.
- V případě odkrytí zemního vedení veřejného osvětlení musí být před záhozem výkopu přizván pracovník ČEZ ESL, s.r.o. ke kontrole místa kolize. Bez této kontroly nesouhlasíme se záhozem výkopu. Zhotovitel požádá o kontrolu min. 3 pracovní dny před záhozem a to na tel. David Zajac +420 725 672 324, email: [david.zajac@cezes.cz](mailto:david.zajac@cezes.cz).
- Navržené práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
- Každý zásah do stávajícího souboru veřejného osvětlení v majetku nebo správě ČEZ ESL, s.r.o. provedou na objednávku investora pracovníci ČEZ ESL, s.r.o.
- V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakýchkoliv důvodů dojít ke křížení nebo poškození vedení veřejného osvětlení, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit ČEZ ESL, s.r.o. Veškeré škody vzniklé na majetku ČEZ ESL, s.r.o. bude hradit investor stavby.

Platnost tohoto vyjádření je **12 měsíců** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území a pro výše uvedený účel. Změnou zájmového území nebo rozsahu prací toto vyjádření pozbývá platnost.

**Toto stanovisko slouží jako vyjádření k existenci sítí.**

Přiložený situační plán je pouze orientační a neslouží k přesnému určení polohy veřejného osvětlení.

#### **Přílohy**

1. Situační schéma – Orientační zákres

V Ostravě – Vítkovicích dne

**19.02.2025**



ČEZ ESL, s.r.o.  
Výstavní 1144/103  
703 00 Ostrava-Vítkovice  
IČO: 27804721  
DIČ: CZ27804721 (04)



**Jiří Kotas**  
*projektant osvětlení*  
ČEZ ESL, s.r.o.



