

MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/213542/2024/OZP/OOSSO/Gad

V Olomouci 23.05.2024

Spisová značka: S-SMOL/209349/2024/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Gadasová, dveře č. 4.31

Telefon: 588488331

E-mail: vladimira.gadasova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Vladimíra Gadasová

Vyjádření

z hlediska nakládání s odpady

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

ke změně dokončené stavby

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Název stavby: **Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 v k.ú. Horka nad Moravou**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace.

Popis akce

Jedná se o shybku na drobném vodním toku Cholinka v ř. km 1,772, která podtéká VVT Střední Morava v ř. km 14,334. Shybka byla pravděpodobně vybudována v rámci stavby „Meliorační projekt pro obce: Hunčovice, Náklo, Příkazy a Skrbeň“ na začátku 20. století (PD z roku 1907). Celková délka shybky včetně objektu nátoky a výtoku je 31,60m. Vtokový a výtokový objekt je z monolitický šachtový objekt vnitřních rozměrů 4,10 x 2,00 m a hloubku 3,00 m. Na vtoku jsou osazeny ocelové česle. Samotná shybka je zhotovena z 3 kusů obetonovaného potrubí DN 1000, které jsou uloženy vedle sebe a pod vodním tokem Střední Morava. Technický stav objektu je v havarijním stavu. Betonová konstrukce nátoky a výtoku je silně zvětralá, stěny jsou popraskány. Dokumentace řeší opravu objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř.km. 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř. km 14,334. Konstrukce shybky sestává s vtokové a výtokové šachty a potrubí shybky. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce vtokové a výtokové šachty a v opravě těsnosti stávajícího potrubí shybky. Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
2. Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.
3. Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.
4. Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
5. Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.
Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Ing. Vladimíra Gadasová
specialista na odpadové hospodářství
odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
Spis