



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, Fax.: +420 , or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn



AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Kapusty 291/27,

PSČ 690 06, Břeclav

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR941/099094/2021

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0044157/2021

DATUM
25.02.2022

VYŘIZUJE
Ing. Onderka Petr

TELEFON
956 941 366

GSM

FAX

E-MAIL
Petr.Onderka@lesycr.cz

Pozemek p. č. 1645 (vodní plocha) v k.ú. Horka nad Moravou ve správě LČR, s.p. ČHP: 4-10-03-0201;

Věc: Vyjádření k předmětné akci

Týká se: „Shybka DVT Cholínka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou“

K vaší žádosti ze dne 7.12.2021 sdělujeme následující:

Výše uvedená akce se dotýká zájmů Lesů České republiky Oblastního ředitelství severní Morava, jako správce pozemku p.č. 1645 v k.ú. Horka nad Moravou.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu objektu shybky na předmětném dotčeném vodním toku Cholínka v ř.km. 1,722 ve správě Povodí Moravy, s.p., která podtéká VT Střední Morava (Mlýnský p.) v ř.km 14,334 taktéž ve správě Povodí Moravy, s.p. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o shybku na drobném vodním toku Cholínka v ř.km 1,772, která podtéká WT Střední Morava v ř.km 14,334. Shybka byla pravděpodobně vybudována v rámci stavby „Meliorační projekt pro obce: Hunčovice, Náklo, Příkazy a Skrbeň“ na začátku 20. století (PD z roku 1907). Celková délka shybky včetně objektu nátoky a výtoku je 31,60m. Vtokový a výtokový objekt je z monolitický šachtový objekt vnitřních rozměrů 4,10 X 2,00 m a hloubku 3,00 m. Na vtoku jsou osazeny ocelové česle. Samotná shybka je zhotovena z 3 kusů obetonovaného potrubí DN 1000, které jsou uloženy vedle sebe a pod vodním tokem Střední Morava. Technický stav objektu je v havarijním stavu. Betonová konstrukce nátoky a výtoku je silně zvětřalá, stěny jsou popraskány. Potrubí shybky je pomístně popraskáno a není vodotěsné. Vzhledem k míře poškození je funkce objektu silně omezená. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby. Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Dle předložené dokumentace se odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění, vody z okolních ploch díky přirozenému spádu terénu budou odtékat do koryta toku Cholínka tak, jak je tomu doposud. Před realizací stavby se počítá s kácením stávajících stromových a keřových porostů. Budou odstraněny pouze náletové porosty v bezprostřední blízkosti objektu zabraňující bezvadnému provedení díla. Ostatní stromové a keřové porosty budou zachovány. Celkem bude odstraněno 95m² keřových porostů včetně kořenů. Dále bude odstraněno 11 kusů vzrostlých listnatých stromů o průměru kmene 0,15-0,55m. Pařezy po odstraněných stromech vyjma stromu při levém břehu u vtoku do shybky zůstanou zachovány, pařez tohoto stromu bude odstraněn. Keřové porosty včetně větví stromů budou

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 560 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání, v jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách.

www.lesycr.cz

seštěpkovány, kmeny budou odvezeny k dalšímu využití. Přístup k objektu vtoku do shybky je po nebezpečné ploše navazující na místní zpevněnou komunikaci. Nebezpečná plocha bude po dobu výstavby zpevněna panely. Po ukončení stavebních prací budou panely překryty zeminou tl. 200mm. Touto úpravou bude zajištěn trvalý přístup ke vtoku do shybky za jakéhokoliv počasí bez rizika zapadnutí stavební techniky. V případě vyjetých kolejí se po údržbě objektu provede jen přerovnění zemní pláň nad panelovou plochou. Přístup k objektu výtoku ze shybky je po nebezpečné lesní cestě. Tato lesní cesta je úzká a nebezpečná, pro přístup na staveniště zcela nevyhovující (délka cesty procházející úsekem CHKO, vysoká pravděpodobnost zapadnutí a poškození stavební techniky v deštivém období). Z tohoto důvodu je po dobu realizace stavby navrženo dočasné přemostění koryta Mlýnského potoka (ve správě Povodí Moravy, s. p.) mostovou soupravou. Celková délka provizorního přemostění je 24m, šířka 5,00m (průjezdová šířka 4,00m), nosnost 32t. Zřízením provizorního přemostění nebude zasaženo do průtočného profilu koryta, dno a stávající svahy břehů po břehovou hranu nebudou stavbou mostu dotčeny. Provizorním přemostěním bude umožněna komunikace stavební techniky během realizace stavby na levý břeh při jakémkoliv počasí. Po ukončení stavebních prací bude provizorní přemostění odstraněno, terén vně koryta v místě přemostění bude uveden do původního stavu.

Oprava vtokové a výtokové šachty: bude spočívat v odstranění stávající poškozené konstrukce stropu, bočních stěn a vtokové konstrukce (vyvýšené prahy, česle). Stávající čelní stěny šachet stabilizující vtok do potrubí shybky a výtok z potrubí shybky včetně dna šachet budou zachovány. Odstraněné konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rámci půdorysu a tvaru konstrukcí odstraněných. Dno a svahy koryta Cholinky pod a nad objektem budou upraveny do jednotného příčného lichoběžníkového tvaru a budou stabilizovány opevněním z rovnániny z lomového kamene. Délka opevnění nad vtokem bude 5,00m, délka opevnění pod výtokem bude 7,00m.

Oprava těsnosti potrubí: spočívá ve zřízení sanačního rukávce na vnitřním obvodu potrubí a to v celé délce potrubí.

S výše uvedenou akcí souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- Upozorňujeme, že předmětné dotčené VT Cholinka a VT Střední Morava (Mlýnský p.) v ř.km 14,334 jsou ve správě Povodí Moravy, s. p., který je kompetentní vydat stanovisko správce toků k posouzení příslušného vodoprávního úřadu.
- Upozorňujeme, že vodní tok je ze zákona tzv. významný krajinný prvek (VKP), který je definován v § 3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění. Kompetentní k posouzení, zda plánovaným zásahem (včetně plánovaného kácení břehového porostu) může dojít k zásahu do VKP, je odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.
- S ohledem na umístění některých konstrukcí stavby v blízkosti koryta vodních toků upozorňujeme na povinnosti dle § 52 a § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Ve vztahu k dotčenému pozemku p.č. 1645 v k.ú. Horka nad Moravou ve správě LČR, s.p. požadujeme: používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek v místech dotčeného pozemku, při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, Fax.: +420 , or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

výkopu ukládány na březích předmětného pozemku; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do vodních toků. Dotčený pozemek bude uveden do původního stavu (plochy břehů dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).

- Firma provádějící stavební práce bude v přiměřené míře vybavena prostředky pro likvidaci havárie.
- Ve věci dotčení pozemku p.č. 1645 v k.ú. Horka nad Moravou ve správě LČR, s.p. kontaktujte referentku pozemkové evidence p. Vításkovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 941 328.



Platnost tohoto vyjádření je dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Michael Šnajdr

Náměstek pro vodní hospodářství a investice

Oblastní ředitelství severní Morava



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



Vlastník pozemku Lesy ČR, par.č. 1645, souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem „Slybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou“ oprava objektu slybky na pozemku a následnou realizací, se vstupem a pojezdem na pozemku po dobu realizace, nezbytně nutnou.

Ing.
Michael
Šnajdr

Lesy ČR dne:

Digitálně podepsal
Ing. Michael Šnajdr
Datum: 2022.03.18
07:24:30 +0100'

Cholinka

1639

1646/1

PP8 km 1,8142

PP9 km 1,8194

PP5 km 1,8008

PP6 km 1,8036

PP7 km 1,8080

PP1 km 1,7598

PP2 km 1,7644

PP3 km 1,7720

PP4 km 1,7748

Cholinka

1650/1

1653/1

Střední Morava (Mlýnský potok)

1633/16

1635/1

LEGENDA
SKRYTÁ PANELOVÁ PLOCHA
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

SKRYTÁ PANELOVÁ PLOCHA
VÝKRES

POZNÁMKA:
PŘI PANELOVÉ PLOCHY JE VÝKRES
PANELOVÉ PLOCHY ZOBRAZENÉ V SOUVISLÉ PANELOVÉ PLOCHY
STAVĚNÍ JE VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY
DLE DOKUMENTU O JEJÍM BUDÍ V PANELOVÉ PLOCHY
PANELOVÉ PLOCHY VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY
VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY
VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY
VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY VÝKRES PANELOVÉ PLOCHY

Zpracovatel	Vypracoval	AQUA CENTRUM
Ing. Milan Bartolák	Ing. Jan Vrátil	Breclav s.r.o.
Inventar: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno	Číslo státní	1635/1
Aut:	Číslo státní	1635/1
Šlybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou	Číslo státní	1635/1
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	Číslo státní	1635/1
1:200	Číslo státní	1635/1
C.3	Číslo státní	1635/1

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 431258241646033047334



Datum vystavení: 28. 02. 2022

Konverze nejpozději: 30. 03. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1008011014

Předmět: Žádost o vyjádření k akci: Shybka DVT Cholinka v ř km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 28. 2. 2022 v 08:23:00

Příloha: VY_VT Cholinka_Shybka_Horka n.M.pdf

Odesílatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, CZ

ID schránky: e8jcfsn

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba
