

Žádost ze dne: 22.02.2025
Číslo jednací: VASZN-9802/2025-Ču
Vyřizuje: Ing. Martina Čurdová
Tel.: +420 515 282 576
Email: martina.curdova@vodarenska.cz
Datum: 06.03.2025

Žadatel:

Jesep s.r.o.
Miroslava Plevková
Příkop 843/4, Zábrdovice
602 00 Brno

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení záměru § 195 a § 197

Stavba(projekt): Dyje, VD Vranov, ř. km 161,962 – 162,086, Vranov nad Dyjí oprava toku pod VD

Územní lokalizace: k.ú. Vranov nad Dyjí, parc. č. 1379/4, 1379/1
Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Projektant: Jesep s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice 602 00 Brno

Popis stavby: Oprava stávajícího opevnění toku.

- SO-00 VRN
- SO-01 Oprava toku pod VD

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení vodovodu a vodovodních přípojek (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (p. Hlatký 607 530 216).
2. **Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (vodovod - p. Hlatký 607 530 216). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čistící techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.**
3. V případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu vodovodu (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
4. Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.
6. Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.
7. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy standardy VAS, a.s.

9. Ostatní podmínky provozu vodovodu:

- Po provedení opěrné zdi bude znovu provedena kontrola funkčnosti a ovladatelnosti armatur provozními pracovníky a správné osazení vodovodních poklopů. Armatury, které budou v průběhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady. O provedené kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur a správném osazení poklopů vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítě protokol ke kolaudaci stavby.
- V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výšky hydrantů. Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat a tyto úpravy půjdou na jeho náklady.
- V případě snižování terénu nad vodovodními řady a vodovodními přípojkami je nutné zachovat krytí vodovodu a přípojek nejméně 1,2 metrů. V jiném případě bude nutné tyto sítě přeložit na náklady investora a uložit tak, aby nedošlo k zamrznutí potrubí.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok od data jeho vydání.

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - DSO VAK ZNOJEMSKO.

VAS, a. s., divize Znojmo

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 620/156, Lesná, 636 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Soč

L
Ing. Jiří Žižka
vedoucí technického útvaru

DSO VAK ZNOJEMSKO

VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
dobrovolný svazek obcí
Kotkova 25/18/20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45671745, DIČ: CZ45671745

L
Ing. Luděk Müller
tajemník DSO VAK ZNOJEMSKO