

Číslo vyjádření: 025070255838

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 10.04.2025

Povodí Labe, státní podnik

Ing. Jiří Dostál

Víta Nejedlého č.p. 951/8

500 03 Slezské Předměstí

**Hrochův Týnec parc. č. 101, 1012/41, 1014/27, 1085/1, 1085/16, 14/2, 1901, 1913, 1941, 1944, 1946, 75\_Novohradka – Ležák, Hrochův Týnec, obnova opevnění a odstranění nánosů (SO 02 - lokalita Ležák) (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě ve správě Vodárenské společnosti Chrudim, a. s.)**

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Víta Nejedlého, č.p. 951/8, 50003

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

2. Mezideponie nesmí zasahovat do ochranného pásma veřejného vodovodu ani kanalizace.

**3. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**



a. VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:

- Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
- Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
- Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m**.
- Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla III. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m**.

b. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

- Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě – Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz. *(Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).*
- Provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
- Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
- Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

4. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
oddělení hydroinformatiky  
-47-  


Ing. Michal Nosál  
vedoucí oddělení hydroinformatiky

Přílohy: Mapa\_025070255838.pdf  
Provoz: Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626  
537 01 Chrudim

IČO: 27484211  
DIČ: CZ27484211

[T] +420 469 669 911  
[E] vschrudim@vschrudim.cz  
[I] www.vschrudim.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471.

**Naše voda. Náš život.**