

Žádost ze dne: 25.04.2025
Číslo jednací: VASBV-11261/2025-KP
Vyřizuje: Pavla Klímová
Tel.: +420 545 532 395
Email: pavla.klimova@vodarenska.cz
Datum: 14.05.2025

Žadatel:

VZD INVEST s.r.o
Kateřina Vaněčková
Kpt. Nálepky 2332, 53002 Pardubice

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení stavby nebo zařízení § 211 (podmnožina povolení záměru)

Stavba(projekt): **Svitava, ř. km 14,760 - 15,480, Bílovice nad Svitavou, sanace nátrží, k.ú. Bílovice nad Svitavou**

Územní lokalizace: k.ú. Bílovice nad Svitavou, parc. č. 1217/4
Stavebník: Ing. Marie Kutílková, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno
Projektant: Kateřina Vaněčková, VZD INVEST s.r.o, Kpt. Nálepky 2332, 53002 Pardubice

Popis stavby:

Svitava, ř. km 14,760 - 15,480, Bílovice nad Svitavou, sanace nátrží, k.ú. Bílovice nad Svitavou

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu a odlehčovací stoka, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Při realizaci stavby sanace nátrží dle předložené situace může dojít v Úseku 3 k dotčení OP námi provozovaných sítí. V úseku 2 upozorňujeme na výustní objekt z ČOV Bílovice nad Svitavou osazený do levého břehu řeky Svitavy. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
3. Při situování všech trvalých staveb včetně oplocení musí být respektováno ochranné pásmo námi provozovaných inženýrských sítí (IS). Dále musí zůstat zachován volný přístup k IS pro provozování, provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo dotčených IS 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
4. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy a okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.
5. Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

6. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
7. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
8. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz Pozořice, U Vlečky 695, 664 07 Pozořice

e-mail: pozorice@vasbv.cz tel.: 544 226 084

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

[]

Pavla Klímová
specialista pro provoz a rozvoj VaK

